

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和8年4月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和8年5月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和8年6月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和8年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	水	8:19	23.3					8.1	3.1	
2	木	8:17	23.3					8.1	3.1	
3	金	8:18	24.4					7.9	4.5	
4	土	8:00	23.7					8.0	3.4	
5	日	8:00	23.9					8.2	3.1	
6	月	8:28	23.5					7.8	3.3	
7	火	8:28	23.6	38	67	8.9	0.04	8.1	3.1	35.8
8	水	8:20	23.8					8.0	3.5	
9	木	8:20	24.2					8.0	3.3	
10	金	8:20	24.3					8.2	2.9	
11	土	8:00	25.0					8.2	2.9	
12	日	8:00	25.1					8.1	3.0	
13	月	8:19	26.2	37	68	8.7	<0.03	8.3	3.0	33.4
14	火	8:26	25.4					7.7	3.3	
15	水	8:36	26.2					7.8	2.9	
16	木	8:18	27.9					8.3	2.8	
17	金	8:17	27.2					8.4	2.8	
18	土	8:00	27.4					7.8	3.2	
19	日	8:00	28.5					8.4	2.7	
20	月	8:00	28.7					8.2	2.7	
21	火	8:26	29.5					8.2	2.6	
22	水	8:20	29.4	36	69	8.7	<0.03	8.2	2.7	34.3
23	木	8:18	30.1					8.1	2.8	
24	金	8:19	30.0					7.9	3.1	
25	土	8:00	30.0					8.2	2.8	
26	日	8:00	30.4					8.1	2.7	
27	月	8:21	30.0	36	71	8.8	<0.03	8.2	2.7	34.7
28	火	8:26	29.9					7.9	2.8	
29	水	9:04	29.6					7.9	2.6	
30	木	8:17	29.8					7.8	2.8	
31	金	8:15	29.6					7.6	3.0	
平均		—	26.9	37	69	8.8	<0.03	8.1	3.0	34.6
最高		—	30.4	38	71	8.9	0.04	8.4	4.5	35.8
最低		—	23.3	36	67	8.7	<0.03	7.6	2.6	33.4
記事										