

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年4月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年5月

|     |   | 採 水<br>時 刻 | 水 温  | 硬 度  | 蒸発<br>残留物 | 塩素<br>イオン | 鉄<br>イオン | p H値 | 濁 度 | 遊離残<br>留塩素 | 総アル<br>カリ度 |
|-----|---|------------|------|------|-----------|-----------|----------|------|-----|------------|------------|
| 日   | 曜 | 時：分        | ℃    | mg/L | mg/L      | mg/L      | mg/L     |      | 度   | mg/L       | mg/L       |
| 1   | 金 | 8:38       | 15.1 | 37   | 73        | 11        | <0.03    | 7.5  | 0.4 | <0.1       | 33.6       |
| 2   | 土 | 21:00      | 12.8 | 38   | 72        | 10        | <0.03    | 7.4  | 0.4 |            | 34.6       |
| 3   | 日 | 21:00      | 12.0 | 37   | 71        | 9.7       | <0.03    | 7.4  | 0.5 |            | 34.6       |
| 4   | 月 | 21:00      | 13.2 | 37   | 71        | 9.7       | 0.08     | 7.6  | 1.7 |            | 34.3       |
| 5   | 火 | 21:00      | 14.4 | 37   | 69        | 9.7       | 0.09     | 7.5  | 2.0 |            | 33.9       |
| 6   | 水 | 21:00      | 14.0 | 37   | 72        | 9.6       | 0.08     | 7.6  | 2.0 |            | 33.9       |
| 7   | 木 | 8:38       | 15.0 | 37   | 70        | 9.6       | 0.08     | 7.6  | 2.0 | <0.1       | 34.1       |
| 8   | 金 | 8:38       | 15.0 | 37   | 71        | 9.7       | 0.08     | 7.6  | 2.4 | <0.1       | 34.8       |
| 9   | 土 | 21:00      | 15.0 | 37   | 72        | 9.7       | 0.06     | 7.6  | 1.6 |            | 35.6       |
| 10  | 日 | 21:00      | 16.0 | 37   | 69        | 11        | <0.03    | 7.2  | 0.6 |            | 33.7       |
| 11  | 月 | 8:38       | 16.4 | 37   | 69        | 9.7       | 0.09     | 7.5  | 2.7 | <0.1       | 36.1       |
| 12  | 火 | 8:38       | 15.5 | 37   | 68        | 9.6       | 0.09     | 7.5  | 2.5 | <0.1       | 35.8       |
| 13  | 水 | 8:38       | 16.1 | 37   | 67        | 9.6       | 0.08     | 7.4  | 2.9 | <0.1       | 35.6       |
| 14  | 木 | 8:38       | 16.7 | 37   | 69        | 9.7       | 0.08     | 7.4  | 2.4 | <0.1       | 35.8       |
| 15  | 金 | 8:09       | 17.9 | 37   | 70        | 9.9       | 0.09     | 7.7  | 2.3 | <0.1       | 35.1       |
| 16  | 土 | 21:00      | 17.5 | 38   | 73        | 9.8       | 0.06     | 7.5  | 1.7 |            | 35.2       |
| 17  | 日 | 21:00      | 18.0 | 37   | 71        | 9.9       | 0.07     | 7.9  | 2.0 |            | 35.4       |
| 18  | 月 | 8:38       | 18.7 | 38   | 69        | 9.8       | 0.09     | 8.0  | 2.3 | <0.1       | 35.7       |
| 19  | 火 | 8:38       | 18.9 | 38   | 68        | 9.8       | 0.09     | 7.8  | 2.2 | <0.1       | 35.2       |
| 20  | 水 | 8:38       | 17.6 | 38   | 67        | 12        | <0.03    | 7.1  | 0.2 | <0.1       | 33.6       |
| 21  | 木 | 8:38       | 18.4 | 37   | 68        | 9.7       | 0.07     | 7.5  | 1.9 | <0.1       | 35.0       |
| 22  | 金 | 8:38       | 17.7 | 37   | 69        | 9.6       | 0.07     | 7.4  | 1.7 | <0.1       | 35.4       |
| 23  | 土 | 21:00      | 17.0 | 37   | 70        | 9.6       | 0.04     | 7.4  | 1.0 |            | 35.5       |
| 24  | 日 | 21:00      | 15.0 | 37   | 70        | 9.6       | 0.06     | 7.3  | 1.8 |            | 35.0       |
| 25  | 月 | 8:38       | 16.5 | 37   | 68        | 9.6       | 0.09     | 7.3  | 2.2 | <0.1       | 35.3       |
| 26  | 火 | 8:38       | 19.3 | 37   | 67        | 10        | 0.07     | 7.3  | 1.9 | <0.1       | 35.1       |
| 27  | 水 | 8:38       | 19.1 | 37   | 68        | 12        | <0.03    | 7.1  | 0.3 | <0.1       | 32.9       |
| 28  | 木 | 8:24       | 17.9 | 38   | 69        | 9.7       | 0.07     | 7.5  | 1.7 | <0.1       | 35.7       |
| 29  | 金 | 8:38       | 19.2 | 38   | 69        | 9.9       | 0.09     | 7.5  | 2.0 | <0.1       | 35.4       |
| 30  | 土 | 21:00      | 20.5 | 38   | 67        | 11        | <0.03    | 7.4  | 0.6 |            | 34.9       |
| 31  | 日 | 21:00      | 19.0 | 37   | 73        | 9.8       | 0.14     | 7.7  | 3.0 |            | 35.5       |
| 平 均 |   | —          | 16.6 | 37   | 70        | 10        | 0.06     | 7.5  | 1.7 | <0.1       | 34.9       |
| 最 高 |   | —          | 20.5 | 38   | 73        | 12        | 0.14     | 8.0  | 3.0 | <0.1       | 36.1       |
| 最 低 |   | —          | 12.0 | 37   | 67        | 9.6       | <0.03    | 7.1  | 0.2 | <0.1       | 32.9       |
| 記 事 |   |            |      |      |           |           |          |      |     |            |            |

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和8年6月

|     |   | 採 水<br>時 刻 | 水 温  | 硬 度  | 蒸発<br>残留物 | 塩素<br>イオン | 鉄<br>イオン | p H値 | 濁 度 | 遊離残<br>留塩素 | 総アル<br>カリ度 |
|-----|---|------------|------|------|-----------|-----------|----------|------|-----|------------|------------|
| 日   | 曜 | 時：分        | ℃    | mg/L | mg/L      | mg/L      | mg/L     |      | 度   | mg/L       | mg/L       |
| 1   | 月 | 8:38       | 20.9 | 39   | 75        | 10        | 0.10     | 7.6  | 2.6 | <0.1       | 35.9       |
| 2   | 火 | 8:38       | 21.0 | 38   | 72        | 9.7       | 0.07     | 7.5  | 2.1 | <0.1       | 35.5       |
| 3   | 水 | 8:38       | 20.8 | 37   | 69        | 9.7       | 0.09     | 7.7  | 2.2 | <0.1       | 34.7       |
| 4   | 木 | 8:38       | 21.2 | 38   | 70        | 9.7       | 0.11     | 7.5  | 2.6 | <0.1       | 34.5       |
| 5   | 金 | 8:38       | 20.5 | 34   | 72        | 13        | <0.03    | 7.1  | 0.2 | <0.1       | 26.7       |
| 6   | 土 | 21:00      | 20.0 | 37   | 75        | 12        | <0.03    | 7.4  | 0.2 |            | 30.4       |
| 7   | 日 | 21:00      | 18.5 | 37   | 70        | 9.6       | 0.10     | 7.7  | 2.5 |            | 34.6       |
| 8   | 月 | 8:38       | 20.2 | 38   | 69        | 9.7       | 0.10     | 7.7  | 2.2 | <0.1       | 34.6       |
| 9   | 火 | 8:38       | 20.5 | 38   | 72        | 12        | 0.10     | 7.6  | 2.1 | <0.1       | 32.6       |
| 10  | 水 | 8:38       | 20.5 | 37   | 76        | 14        | <0.03    | 7.4  | 0.4 | <0.1       | 29.6       |
| 11  | 木 | 8:38       | 20.9 | 38   | 73        | 10        | 0.11     | 7.6  | 2.3 | <0.1       | 34.4       |
| 12  | 金 | 8:38       | 21.0 | 38   | 68        | 9.9       | 0.12     | 7.6  | 2.9 | <0.1       | 34.7       |
| 13  | 土 | 21:00      | 21.0 | 38   | 72        | 10        | 0.06     | 7.5  | 1.5 |            | 34.9       |
| 14  | 日 | 21:00      | 21.0 | 38   | 73        | 9.7       | 0.06     | 7.5  | 1.5 |            | 35.1       |
| 15  | 月 | 8:38       | 21.0 | 39   | 70        | 9.7       | 0.10     | 7.5  | 2.3 | <0.1       | 35.4       |
| 16  | 火 | 8:38       | 21.4 | 38   | 70        | 9.7       | 0.09     | 7.5  | 2.2 | <0.1       | 35.2       |
| 17  | 水 | 8:38       | 21.2 | 38   | 71        | 9.6       | 0.09     | 7.8  | 2.3 | <0.1       | 35.6       |
| 18  | 木 | 8:38       | 20.4 | 38   | 68        | 9.6       | 0.10     | 7.6  | 2.3 | <0.1       | 35.3       |
| 19  | 金 | 8:54       | 21.3 | 38   | 66        | 9.9       | 0.09     | 7.6  | 2.3 | 0.1        | 35.9       |
| 20  | 土 | 21:00      | 20.8 | 38   | 74        | 9.8       | 0.06     | 7.5  | 1.5 |            | 35.1       |
| 21  | 日 | 21:00      | 22.5 | 39   | 71        | 11        | 0.07     | 7.5  | 1.9 |            | 35.0       |
| 22  | 月 | 8:38       | 22.5 | 39   | 69        | 10        | 0.10     | 7.6  | 2.3 | <0.1       | 35.5       |
| 23  | 火 | 8:38       | 22.1 | 38   | 71        | 10        | 0.10     | 7.5  | 2.5 | <0.1       | 35.4       |
| 24  | 水 | 8:38       | 22.5 | 39   | 70        | 12        | <0.03    | 7.3  | 0.4 | <0.1       | 33.3       |
| 25  | 木 | 8:38       | 22.6 | 38   | 70        | 9.9       | 0.08     | 7.5  | 2.1 | <0.1       | 35.1       |
| 26  | 金 | 8:38       | 22.4 | 39   | 75        | 14        | 0.16     | 7.7  | 3.4 | <0.1       | 34.5       |
| 27  | 土 | 21:00      | 20.5 | 30   | 68        | 12        | <0.03    | 7.0  | 0.2 |            | 20.9       |
| 28  | 日 | 21:00      | 21.2 | 32   | 67        | 12        | 0.03     | 7.1  | 0.3 |            | 23.4       |
| 29  | 月 | 8:38       | 21.9 | 32   | 68        | 12        | <0.03    | 7.1  | 0.3 | <0.1       | 23.3       |
| 30  | 火 | 8:38       | 22.4 | 34   | 72        | 12        | <0.03    | 7.1  | 0.2 | <0.1       | 24.9       |
| -   | - |            |      |      |           |           |          |      |     |            |            |
| 平 均 | - |            | 21.2 | 37   | 71        | 11        | 0.07     | 7.5  | 1.7 | <0.1       | 32.7       |
| 最 高 | - |            | 22.6 | 39   | 76        | 14        | 0.16     | 7.8  | 3.4 | 0.1        | 35.9       |
| 最 低 | - |            | 18.5 | 30   | 66        | 9.6       | <0.03    | 7.0  | 0.2 | <0.1       | 20.9       |
| 記 事 |   |            |      |      |           |           |          |      |     |            |            |

吉川浄水場（工業用水）