原　水　水　質　検　査　結　果

水　源　地		琵琶湖北湖	琵琶湖北湖	野洲川
浄　水　場		吉川浄水場	馬渕浄水場	水口浄水場
採 水 地 点 名		吉川浄水場原水	馬渕浄水場原水	水口浄水場原水
項　　目	基準値※			
気　　温		26.9 ℃	27.0 ℃	28.8 ℃
水　　温		26.6 ℃	26.6 ℃	24.3 ℃
一般細菌	100個/mL	660 個/mL	1500 個/mL	3600 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	1.8 個/100mL未満	1.8 個/100mL未満	33 個/100mL
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.002 mg/L	0.002 mg/L	0.001 mg/L
六価クロム化合物	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.09 mg/L	0.04 mg/L	0.46 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.10 mg/L	0.09 mg/L	0.14 mg/L
ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満	0.1 mg/L未満
四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
ジクロロメタン	0.02mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L	0.000005 mg/L未満	0.000005 mg/L未満	0.000006 mg/L
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
塩　素　酸	0.6mg/L	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	－	－	－
臭　素　酸	0.01mg/L	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.05 mg/L	0.03 mg/L	0.22 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.13 mg/L	0.07 mg/L	0.58 mg/L
銅及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	7.2 mg/L	7.1 mg/L	7.1 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.027 mg/L	0.016 mg/L	0.093 mg/L
塩化物イオン	200mg/L	9.0 mg/L	9.0 mg/L	6.9 mg/L
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/L	38 mg/L	38 mg/L	43 mg/L
蒸発残留物	500mg/L	73 mg/L	72 mg/L	110 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000011 mg/L	0.000014 mg/L	0.000007 mg/L
2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000002 mg/L	0.000004 mg/L	0.000001 mg/L
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
フェノール類	0.005mg/L	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L	1.4 mg/L	1.5 mg/L	1.3 mg/L
pH値	5.8-8.6	7.5	7.5	7.5
味	異常でない	―	―	―
臭気	異常でない	かび臭	藻臭	土臭
色度	5度	3.8 度	2.6 度	26 度
濁度	2度	3.0 度	1.2 度	19 度
残留塩素		―	―	―

採水年月日　令和8年8月18日

※ 原水については基準値は設定されていないが、参考のため浄水の基準値を記載した。