水　道　水　質　検　査　結　果（5）

水　源　地		野洲川	野洲川	野洲川	野洲川
浄　水　場		水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場
採 水 地 点 名		浄水池	甲賀市（水口）	甲賀市（甲賀）	甲賀市（甲南）
項　　目	基準値				
気　　温		25.7 ℃	−	−	−
水　　温		24.6 ℃	24.3 ℃	25.4 ℃	23.9 ℃
一般細菌	100個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL
大 腸 菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003 mg/L未満	−	0.0003 mg/L未満	−
水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005 mg/L未満	−	0.00005 mg/L未満	−
セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
六価クロム化合物	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	−	0.002 mg/L未満	−
亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004 mg/L未満	−	0.004 mg/L未満	−
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	0.43 mg/L	−	0.37 mg/L	−
フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.14 mg/L	−	0.14 mg/L	−
ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1 mg/L未満	−	0.1 mg/L未満	−
四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002 mg/L未満	−	0.0002 mg/L未満	−
1,4−ジオキサン	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	−	0.005 mg/L未満	−
シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
ジクロロメタン	0.02mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
PFOSおよびPFOA	0.00005mg/L	0.000006 mg/L	−	0.000007 mg/L	
ベ ン ゼ ン	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
塩　素　酸	0.6mg/L	0.09 mg/L	−	0.10 mg/L	−
クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002 mg/L未満	−	0.002 mg/L未満	−
クロロホルム	0.06mg/L	0.011 mg/L	−	0.022 mg/L	−
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.009 mg/L	−	0.009 mg/L	−
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001 mg/L	−	0.002 mg/L	−
臭　素　酸	0.01mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
総トリハロメタン	0.1mg/L	0.016 mg/L	−	0.032 mg/L	−
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.007 mg/L	−	0.013 mg/L	−
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.004 mg/L	−	0.008 mg/L	−
ブロモホルム	0.09mg/L	0.001 mg/L未満	−	0.001 mg/L未満	−
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008 mg/L未満	−	0.008 mg/L未満	−
亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	−	0.01 mg/L未満	−
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.04 mg/L	−	0.04 mg/L	−
鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03 mg/L未満	−	0.03 mg/L未満	−
銅及びその化合物	1mg/L	0.01 mg/L未満	−	0.01 mg/L未満	−
ナトリウム及びその化合物	200mg/L	8.6 mg/L	−	7.8 mg/L	−
マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.005 mg/L未満	−	0.005 mg/L未満	−
塩化物イオン	200mg/L	12 mg/L	12 mg/L	11 mg/L	12 mg/L
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/L	37 mg/L	−	39 mg/L	−
蒸発残留物	500mg/L	86 mg/L	−	87 mg/L	−
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02 mg/L未満	−	0.02 mg/L未満	−
ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000002 mg/L	−	0.000003 mg/L	−
２ーメチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000002 mg/L	−	0.000002 mg/L	−
非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.005 mg/L未満	−	0.005 mg/L未満	−
フェノール類	0.005mg/L	0.0005 mg/L未満	−	0.0005 mg/L未満	−
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l	1.3 mg/L	1.3 mg/L	1.0 mg/L	1.3 mg/L
pH値	5.8−8.6	7.4	7.3	7.4	7.3
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.6 度	0.6 度	0.5 度未満	0.6 度
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		1.1 mg/L	1.0 mg/L	0.6 mg/L	1.0 mg/L
評　価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日　令和8年9月8日