

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:53	9.4	40	73	11	<0.03	7.6	2.4	<0.1	33.7
2	火	8:50	9.4	40	73	11	<0.03	7.6	2.5	<0.1	33.5
3	水	8:49	9.4	40	75	11	<0.03	7.5	2.5	0.1	33.1
4	木	8:49	9.6	39	78	11	<0.03	7.5	2.1	<0.1	33.4
5	金	8:47	9.5	40	77	11	<0.03	7.4	2.1	<0.1	33.2
6	土	23:00	10.0	38	75	11	<0.03	7.4	1.6		33.0
7	日	21:00	10.5	37	82	15	<0.03	7.0	0.3		27.2
8	月	8:51	9.7	38	80	15	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.9
9	火	8:44	8.5	38	74	11	<0.03	7.5	1.2	<0.1	32.7
10	水	8:47	8.9	38	78	12	<0.03	7.4	1.9	<0.1	32.1
11	木	8:53	9.9	39	80	15	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.9
12	金	8:54	9.9	44	77	12	<0.03	7.4	2.0	<0.1	32.0
13	土	21:00	10.0	38	77	11	<0.03	7.4	2.1		32.6
14	日	21:10	11.0	38	82	12	<0.03	7.5	2.8		32.5
15	月	8:50	10.6	38	83	12	0.03	7.5	3.0	<0.1	33.0
16	火	8:41	9.2	39	72	11	<0.03	7.4	2.1	<0.1	32.5
17	水	8:50	10.2	39	72	12	<0.03	7.4	3.3	<0.1	33.1
18	木	8:37	10.6	38	76	12	<0.03	7.5	3.4	<0.1	32.7
19	金	8:49	12.0	38	73	12	<0.03	7.6	3.6	<0.1	32.9
20	土	21:00	11.5	38	75	12	<0.03	7.7	2.9		33.1
21	日	21:00	12.0	38	69	12	0.03	7.7	3.4		32.8
22	月	8:49	11.2	38	73	12	<0.03	7.6	2.7	<0.1	33.5
23	火	8:37	11.3	39	70	12	<0.03	7.6	2.2	<0.1	33.3
24	水	8:53	11.8	38	70	12	<0.03	7.6	2.0	<0.1	31.0
25	木	8:39	10.7	38	70	14	<0.03	7.2	0.5	<0.1	31.3
26	金	8:44	10.9	38	70	13	<0.03	7.3	2.4	<0.1	32.8
27	土	21:00	12.2	38	69	13	<0.03	7.5	2.1		32.3
28	日	21:00	12.0	38	70	12	<0.03	7.6	1.9		32.8
29	月	21:00	12.5	38	70	12	<0.03	7.6	2.1		33.3
30	火	8:57	12.8	38	70	13	<0.03	7.6	1.7	<0.1	32.5
-	-										
平均	-	-	10.6	39	74	12	<0.03	7.5	2.1	<0.1	32.3
最高	-	-	12.8	44	83	15	0.03	7.7	3.6	0.1	33.7
最低	-	-	8.5	37	69	11	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	水	9:02	11.1	39	69	10	0.04	7.5	2.4	<0.1	33.9
2	木	8:51	12.3	39	74	11	0.05	7.5	2.2	<0.1	33.1
3	金	21:00	12.5	39	74	11	0.06	7.6	1.8		33.3
4	土	21:15	12.5	39	74	11	0.04	7.5	1.6		32.9
5	日	21:00	13.0	39	75	11	0.04	7.4	1.5		33.0
6	月	21:00	12.5	41	73	11	0.05	7.4	2.0		33.4
7	火	8:56	12.6	40	74	11	0.06	7.5	2.6	<0.1	33.3
8	水	8:45	12.9	39	75	11	0.05	7.5	2.2	<0.1	33.6
9	木	8:51	12.7	39	71	11	0.05	7.4	2.3	<0.1	33.1
10	金	8:52	12.8	38	73	10	0.05	7.4	2.7	<0.1	33.4
11	土	21:00	13.0	38	69	10	0.04	7.3	1.8		32.7
12	日	21:00	13.0	38	78	10	0.04	7.3	2.4		33.2
13	月	8:57	12.3	38	71	10	0.05	7.3	2.7	<0.1	33.1
14	火	9:08	12.4	38	73	10	0.04	7.3	2.7	<0.1	34.2
15	水	8:49	12.7	38	72	10	0.03	7.4	2.0	<0.1	33.9
16	木	8:48	12.7	40	71	10	0.03	7.2	2.7	<0.1	33.8
17	金	8:42	14.3	39	71	11	<0.03	7.4	1.4	<0.1	33.1
18	土	21:00	16.0	39	72	11	<0.03	7.4	1.7		32.5
19	日	21:00	14.0	38	69	10	<0.03	7.5	1.3		33.2
20	月	8:53	14.1	38	69	10	<0.03	7.4	1.3	<0.1	33.2
21	火	8:43	13.9	38	66	10	<0.03	7.5	1.2	<0.1	33.4
22	水	8:30	15.1	38	73	10	<0.03	7.4	1.1	<0.1	33.2
23	木	8:52	15.2	38	70	11	<0.03	7.3	1.0	<0.1	32.6
24	金	9:00	16.0	38	75	12	<0.03	7.1	0.5	<0.1	31.5
25	土	21:00	17.5	38	72	11	<0.03	7.5	1.4		32.8
26	日	21:00	17.2	38	75	10	0.04	7.5	2.1		33.3
27	月	8:51	16.2	38	73	10	0.04	7.4	1.9	<0.1	33.4
28	火	8:55	15.0	38	73	10	<0.03	7.3	1.3	0.1	33.0
29	水	8:43	13.7	38	70	10	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.9
30	木	8:52	13.9	37	70	10	<0.03	7.4	1.3	<0.1	33.3
31	金	8:50	17.0	37	71	11	<0.03	7.4	1.2	<0.1	33.1
平均	—	—	13.9	38	72	10	<0.03	7.4	1.8	<0.1	33.2
最高	—	—	17.5	41	78	12	0.06	7.6	2.7	0.1	34.2
最低	—	—	11.1	37	66	10	<0.03	7.1	0.5	<0.1	31.5

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	17.3	37	71	10	<0.03	7.4	1.0		32.5
2	日	21:00	17.0	38	71	10	0.04	7.3	1.5		33.2
3	月	8:41	17.2	38	78	10	0.04	7.4	2.1	<0.1	33.0
4	火	8:47	17.6	38	75	11	0.04	7.6	2.2	<0.1	33.1
5	水	8:53	17.5	37	72	10	0.04	7.7	2.0	0.1	33.6
6	木	9:00	18.4	39	75	10	0.04	7.4	1.6	<0.1	34.2
7	金	8:59	18.5	39	76	10	0.04	7.3	1.6	<0.1	33.2
8	土	21:00	20.0	39	74	11	0.07	7.4	1.7		33.1
9	日	21:00	20.0	38	73	10	<0.03	7.4	1.0		32.2
10	月	8:53	19.8	38	76	10	0.06	7.3	2.5	<0.1	33.1
11	火	8:45	18.8	38	78	11	0.04	7.2	1.8	<0.1	32.0
12	水	8:52	18.8	38	80	11	0.03	7.3	2.4	<0.1	33.2
13	木	8:41	19.5	38	78	10	0.06	7.4	2.2	<0.1	33.7
14	金	8:52	21.3	38	78	11	<0.03	7.2	1.0	<0.1	32.3
15	土	21:00	22.0	38	77	11	0.05	7.3	2.0		33.0
16	日	21:00	22.0	38	73	10	0.05	7.3	2.6		33.4
17	月	8:55	22.3	38	71	11	0.04	7.5	1.9	<0.1	33.2
18	火	8:54	21.9	40	71	11	0.08	7.3	3.1	<0.1	33.3
19	水	8:40	22.3	40	71	11	0.08	7.3	2.7	<0.1	33.1
20	木	8:40	19.4	39	70	11	<0.03	7.4	1.2	<0.1	32.8
21	金	8:40	19.2	36	74	14	<0.03	7.0	0.3	<0.1	27.7
22	土	21:00	18.5	38	76	14	<0.03	7.0	<0.1		28.1
23	日	21:00	21.0	38	77	15	<0.03	7.0	<0.1		26.1
24	月	8:53	20.5	38	80	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	27.7
25	火	8:56	21.2	38	79	15	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.8
26	水	8:40	21.4	38	79	13	<0.03	7.2	0.7	<0.1	30.0
27	木	8:50	21.5	38	80	14	<0.03	7.1	0.3	<0.1	28.3
28	金	8:52	22.1	38	84	15	<0.03	7.1	0.2	<0.1	28.4
29	土	21:00	22.5	38	88	15	<0.03	7.0	0.1		28.1
30	日	20:50	23.0	38	86	14	<0.03	7.1	<0.1		28.3
-	-										
平均	-	-	20.1	38	76	12	<0.03	7.3	1.3	<0.1	31.4
最高	-	-	23.0	40	88	15	0.08	7.7	3.1	0.1	34.2
最低	-	-	17.0	36	70	10	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	26.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	月	8:53	21.7	38	77	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	28.6
2	火	8:45	21.6	38	74	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.0
3	水	8:54	21.9	38	77	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.1
4	木	8:58	22.6	39	75	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.0
5	金	8:51	22.5	39	75	11	0.08	7.5	3.3	<0.1	33.1
6	土	21:00	22.0	39	77	13	<0.03	7.1	0.8		30.6
7	日	21:00	21.5	39	74	13	0.03	7.2	1.1		30.7
8	月	8:54	21.0	39	77	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.2
9	火	8:53	23.2	39	79	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	29.8
10	水	8:52	23.8	39	73	11	0.05	7.6	2.7	<0.1	32.7
11	木	8:53	24.5	39	75	11	0.05	7.6	2.4	<0.1	32.8
12	金	8:42	23.8	39	79	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.8
13	土	21:00	24.1	39	81	14	<0.03	7.2	0.2		29.6
14	日	21:00	24.5	39	78	14	<0.03	7.2	0.2		29.7
15	月	21:00	22.0	39	76	13	<0.03	7.2	0.1		29.9
16	火	8:55	23.7	39	76	14	<0.03	7.2	0.2	<0.1	29.8
17	水	8:40	24.1	39	77	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.2
18	木	8:54	25.1	39	76	11	0.08	7.5	2.9	<0.1	32.5
19	金	8:56	25.8	38	79	14	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.3
20	土	21:00	26.3	39	82	14	<0.03	7.4	0.6		30.4
21	日	21:00	27.0	38	79	14	<0.03	7.2	0.2		29.8
22	月	8:53	26.7	38	81	14	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	30.2
23	火	8:54	26.6	38	78	14	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.5
24	水	8:58	26.8	37	78	14	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.3
25	木	8:54	24.0	38	80	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.2
26	金	8:56	27.1	38	86	15	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.3
27	土	21:00	27.5	38	87	14	<0.03	7.1	0.2		30.4
28	日	21:00	28.0	38	80	14	<0.03	7.2	0.3		30.7
29	月	8:52	26.6	38	84	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.5
30	火	8:50	23.9	38	86	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.3
31	水	8:49	26.5	39	91	17	<0.03	7.0	0.2	<0.1	30.8
平均	—	—	24.4	39	79	14	<0.03	7.2	0.5	<0.1	30.4
最高	—	—	28.0	39	91	17	0.08	7.6	3.3	<0.1	33.1
最低	—	—	21.0	37	73	11	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	木	8:38	26.4	39	88	18	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	30.0
2	金	8:52	27.4	38	81	16	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.8
3	土	21:00	28.0	38	74	11	0.05	7.5	1.8		33.5
4	日	21:15	27.5	38	76	14	<0.03	7.1	0.3		30.4
5	月	8:51	27.2	38	70	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.5
6	火	8:44	27.5	38	82	16	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.9
7	水	8:53	27.7	37	79	16	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.3
8	木	8:51	27.6	37	80	15	<0.03	7.0	0.2	<0.1	29.9
9	金	8:53	27.9	37	79	14	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.2
10	土	21:00	28.3	38	75	14	<0.03	7.1	0.2		29.9
11	日	21:00	30.0	38	82	14	<0.03	7.1	0.2		30.8
12	月	8:38	29.1	38	79	14	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	30.2
13	火	8:54	29.0	38	79	13	<0.03	7.2	0.5	<0.1	30.5
14	水	21:00	30.0	38	76	13	<0.03	7.2	0.5		31.1
15	木	21:00	29.5	38	83	14	<0.03	7.0	0.3		30.5
16	金	21:00	29.5	38	76	14	<0.03	7.1	0.2		29.6
17	土	21:00	29.5	37	75	14	<0.03	7.0	0.2		29.5
18	日	21:00	28.0	37	74	14	<0.03	7.0	<0.1		30.1
19	月	8:52	28.9	37	75	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.7
20	火	8:43	29.7	37	76	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.9
21	水	8:55	29.7	37	78	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.9
22	木	9:02	30.1	37	75	12	<0.03	7.3	0.6	<0.1	33.0
23	金	9:01	30.0	37	70	10	0.05	7.6	1.7	<0.1	33.4
24	土	21:00	27.0	37	73	13	<0.03	7.1	0.1		29.3
25	日	21:00	28.0	38	83	14	<0.03	7.1	0.1		30.6
26	月	8:54	27.9	37	76	11	0.04	7.5	1.4	<0.1	33.4
27	火	8:41	27.7	37	79	11	0.04	7.7	1.5	<0.1	33.2
28	水	8:50	27.6	37	78	12	<0.03	7.4	0.7	<0.1	32.3
29	木	8:53	27.8	37	75	11	0.04	7.5	1.5	<0.1	33.0
30	金	8:52	28.1	37	76	11	<0.03	7.5	1.4	<0.1	33.4
31	土	21:00	27.5	37	80	14	<0.03	7.1	0.2		30.2
平均	—	—	28.4	37	77	13	<0.03	7.2	0.5	<0.1	30.9
最高	—	—	30.1	39	88	18	0.05	7.7	1.8	<0.1	33.5
最低	—	—	26.4	37	70	10	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	29.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	27.0	40	77	16	<0.03	7.0	0.2		30.6
2	月	8:58	26.4	37	71	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.9
3	火	8:47	26.6	37	81	16	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.4
4	水	8:50	26.8	37	76	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.5
5	木	9:07	26.0	36	75	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.5
6	金	8:50	26.3	37	74	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.6
7	土	21:00	26.5	37	75	14	<0.03	7.1	0.2		29.0
8	日	21:00	26.0	37	76	14	<0.03	7.1	0.2		29.2
9	月	8:53	25.5	37	79	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.8
10	火	8:54	25.3	38	76	14	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.6
11	水	8:54	25.5	39	79	15	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.9
12	木	8:41	25.9	39	82	15	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.8
13	金	8:57	26.2	38	77	11	0.08	7.6	2.4	<0.1	33.2
14	土	21:00	26.0	39	82	13	<0.03	7.2	0.6		30.5
15	日	21:00	26.0	38	79	13	<0.03	7.2	0.3		30.1
16	月	21:00	25.0	34	77	16	<0.03	6.7	0.1		21.3
17	火	9:07	23.7	32	74	15	<0.03	6.7	0.2	<0.1	19.8
18	水	8:49	23.8	34	76	15	<0.03	6.7	0.1	<0.1	21.5
19	木	8:52	23.9	34	73	15	<0.03	6.9	0.1	<0.1	24.8
20	金	8:51	20.2	36	72	15	<0.03	6.8	0.1	<0.1	24.2
21	土	21:00	24.0	36	80	16	<0.03	6.8	0.3		23.1
22	日	21:00	23.5	36	83	16	<0.03	6.7	0.1		23.4
23	月	21:00	24.0	36	81	16	<0.03	6.9	0.2		24.4
24	火	8:52	23.8	36	77	15	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	26.2
25	水	8:54	23.5	37	86	16	<0.03	6.8	0.1	<0.1	25.6
26	木	8:58	23.5	36	78	15	<0.03	6.9	0.1	<0.1	27.1
27	金	8:54	23.0	37	78	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	27.6
28	土	21:00	23.0	36	75	14	<0.03	7.0	0.1		26.8
29	日	21:00	22.5	37	80	14	<0.03	7.0	<0.1		27.6
30	月	8:56	21.1	38	84	16	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	27.6
-	-										
平均	-	-	24.7	37	78	15	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.4
最高	-	-	27.0	40	86	16	0.08	7.6	2.4	<0.1	33.2
最低	-	-	20.2	32	71	11	<0.03	6.7	<0.1	<0.1	19.8

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	火	8:47	22.7	36	69	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	27.9
2	水	8:50	23.0	35	66	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.6
3	木	8:39	22.9	36	70	15	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.2
4	金	8:55	22.7	36	63	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.4
5	土	21:00	23.3	37	69	15	<0.03	7.1	<0.1		28.8
6	日	21:00	23.0	36	67	13	<0.03	7.1	<0.1		29.3
7	月	9:01	22.5	36	66	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.6
8	火	8:50	22.5	36	68	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.4
9	水	8:40	22.2	36	66	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.9
10	木	8:50	22.3	36	65	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.0
11	金	8:54	23.4	36	65	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.9
12	土	21:00	23.0	36	71	15	<0.03	7.1	<0.1		28.9
13	日	21:00	23.0	37	74	15	<0.03	7.1	<0.1		29.0
14	月	21:00	22.5	36	67	13	<0.03	7.1	0.1		29.8
15	火	8:52	22.0	37	68	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	29.4
16	水	8:55	21.2	36	63	15	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.7
17	木	8:50	19.9	37	70	15	<0.03	7.0	0.1	<0.1	26.2
18	金	8:56	19.9	37	75	14	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	28.0
19	土	21:00	21.0	37	67	13	<0.03	7.1	<0.1		28.5
20	日	21:00	20.3	37	67	12	<0.03	7.2	0.1		30.7
21	月	8:38	19.6	37	69	12	<0.03	7.3	0.4	0.1	30.1
22	火	8:52	20.0	37	70	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.5
23	水	8:51	19.9	37	68	13	<0.03	7.1	0.1	0.1	28.3
24	木	8:42	19.9	37	66	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.3
25	金	8:58	19.7	37	72	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.9
26	土	21:00	19.3	37	70	14	<0.03	7.1	0.1		27.4
27	日	21:00	19.0	37	68	13	<0.03	7.1	<0.1		27.9
28	月	9:00	18.3	37	66	13	<0.03	7.1	0.1	0.1	28.3
29	火	8:54	18.4	36	69	13	<0.03	7.1	<0.1	0.1	28.5
30	水	8:51	18.4	37	65	13	<0.03	7.1	0.1	0.1	28.7
31	木	8:50	18.4	37	67	13	<0.03	7.1	<0.1	0.1	29.0
平均		—	21.1	37	68	14	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.7
最高		—	23.4	37	75	15	<0.03	7.3	0.4	0.1	30.7
最低		—	18.3	35	63	12	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	26.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	金	8:49	18.2	38	70	13	<0.03	7.2	0.8	0.2	29.1
2	土	21:00	18.5	38	69	14	<0.03	7.2	0.1		29.1
3	日	21:00	18.5	37	69	13	<0.03	7.2	0.1		29.2
4	月	21:00	18.5	37	69	12	<0.03	7.2	0.4		30.3
5	火	9:03	17.7	37	68	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	29.2
6	水	8:53	17.4	37	72	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	28.9
7	木	8:54	17.6	38	71	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	29.5
8	金	8:37	17.4	38	74	13	<0.03	7.2	0.1	0.1	29.7
9	土	21:00	17.5	38	78	14	<0.03	7.1	0.1		28.7
10	日	21:00	17.5	37	71	13	<0.03	7.2	0.1		28.9
11	月	8:51	16.9	37	72	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.4
12	火	8:50	16.4	39	71	13	<0.03	7.2	0.2	0.2	28.9
13	水	9:00	16.1	39	71	13	<0.03	7.2	<0.1	0.2	29.5
14	木	8:58	15.9	38	71	13	<0.03	7.2	0.1	0.1	29.2
15	金	8:43	15.9	38	68	10	0.08	7.6	2.2	<0.1	32.2
16	土	21:00	16.0	39	67	13	<0.03	7.3	0.3		29.2
17	日	21:00	16.0	39	70	13	<0.03	7.2	0.3		29.4
18	月	8:52	15.4	39	68	13	<0.03	7.3	<0.1	<0.1	29.5
19	火	8:57	14.7	39	66	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	29.1
20	水	8:56	14.4	39	69	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	29.1
21	木	8:51	14.2	39	64	13	<0.03	7.2	<0.1	<0.1	29.0
22	金	8:51	14.0	39	66	12	0.03	7.4	1.0	<0.1	30.9
23	土	21:00	14.5	39	66	11	0.05	7.6	1.5		32.3
24	日	21:00	14.5	39	66	10	0.05	7.7	1.9		32.0
25	月	8:50	14.2	39	66	10	0.05	7.6	1.9	0.1	32.1
26	火	8:55	13.8	40	70	11	0.09	7.5	2.7	0.1	33.0
27	水	8:50	13.6	39	66	11	0.04	7.3	1.6	0.1	31.5
28	木	8:53	13.3	40	70	13	0.03	7.2	1.1	0.2	30.9
29	金	8:54	12.9	39	70	10	0.08	7.5	3.0	0.1	32.9
30	土	21:00	13.1	39	66	10	0.06	7.6	2.2		31.9
-	-										
平均	-	-	15.8	38	69	12	<0.03	7.3	0.7	<0.1	30.1
最高	-	-	18.5	40	78	14	0.09	7.7	3.0	0.2	33.0
最低	-	-	12.9	37	64	10	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.4

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成25年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	日	21:00	13.0	39	67	10	0.05	7.6	1.9		32.4
2	月	8:49	12.8	39	67	10	0.04	7.6	1.6	0.2	32.2
3	火	8:49	12.6	39	71	10	0.04	7.5	1.7	0.2	32.2
4	水	8:56	12.4	39	73	10	0.04	7.4	2.0	0.1	32.2
5	木	8:37	12.5	39	70	10	0.05	7.4	1.6	0.1	32.7
6	金	9:10	12.5	38	70	11	0.06	7.4	2.9	<0.1	33.3
7	土	21:00	12.5	37	71	11	0.07	7.6	2.8		32.7
8	日	21:00	12.5	38	70	10	0.04	7.6	1.8		32.5
9	月	8:54	12.0	37	73	10	0.05	7.6	2.4	0.1	32.4
10	火	8:40	11.9	37	71	11	0.03	7.4	1.5	0.2	32.0
11	水	8:52	11.8	38	72	13	<0.03	7.1	1.1	0.1	29.5
12	木	8:59	11.3	38	70	12	0.05	7.3	2.0	<0.1	30.9
13	金	8:53	10.9	38	73	11	0.07	7.5	3.7	0.1	32.0
14	土	21:00	11.0	37	71	10	0.06	7.4	2.3		32.7
15	日	21:00	10.8	38	73	10	0.07	7.4	2.3		32.9
16	月	9:01	10.2	37	70	10	0.05	7.4	2.2	0.1	32.4
17	火	8:51	10.3	37	74	10	0.04	7.4	2.6	0.1	33.1
18	水	8:58	10.6	38	69	10	0.06	7.5	1.8	0.2	32.6
19	木	8:57	10.6	38	64	10	0.03	7.4	1.5	0.1	32.2
20	金	8:52	10.2	38	68	10	0.08	7.4	2.2	0.1	32.5
21	土	21:00	10.0	38	68	14	<0.03	7.0	0.2		28.8
22	日	21:00	10.0	38	66	11	0.06	7.4	1.9		31.9
23	月	21:00	10.0	38	67	14	<0.03	7.0	0.3		28.9
24	火	8:50	9.5	38	67	11	0.08	7.4	2.7	0.1	32.2
25	水	8:53	9.6	37	67	10	0.07	7.4	2.4	0.1	32.3
26	木	9:00	9.4	38	66	12	0.03	7.3	1.2	0.2	31.8
27	金	9:06	9.7	38	61	11	0.03	7.4	1.3	0.1	32.4
28	土	21:00	9.5	38	65	12	<0.03	7.0	0.6		29.6
29	日	21:00	9.0	38	73	14	<0.03	7.4	0.4		28.8
30	月	21:00	9.0	38	66	11	0.05	7.3	1.5		31.7
31	火	21:00	9.5	38	67	11	0.05	7.5	1.4		32.3
平均		—	10.9	38	69	11	0.04	7.4	1.8	0.1	31.8
最高		—	13.0	39	74	14	0.08	7.6	3.7	0.2	33.3
最低		—	9.0	37	61	10	<0.03	7.0	0.2	<0.1	28.8

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	水	21:00	9.5	38	66	11	0.03	7.5	0.8		31.8
2	木	21:00	9.0	38	69	11	0.06	7.4	1.7		32.8
3	金	21:00	9.0	38	69	11	0.05	7.4	1.4		32.1
4	土	21:00	9.0	38	66	11	0.04	7.4	1.5		32.4
5	日	21:00	8.2	38	69	14	<0.03	7.0	0.3		28.8
6	月	8:52	8.0	38	68	11	0.03	7.4	1.4	0.2	32.0
7	火	8:46	8.3	38	67	10	0.03	7.4	1.6	0.2	33.1
8	水	8:40	8.5	37	66	10	0.04	7.4	1.6	0.2	32.7
9	木	8:50	8.3	38	71	10	0.03	7.4	1.8	0.2	32.5
10	金	9:00	7.6	37	73	15	<0.03	6.8	0.2	0.1	27.6
11	土	21:00	8.2	37	69	14	<0.03	6.9	<0.1		28.1
12	日	21:00	8.5	37	71	14	<0.03	6.9	<0.1		28.6
13	月	21:00	8.3	37	71	12	<0.03	6.9	0.6		29.6
14	火	8:54	7.4	37	67	14	<0.03	6.9	<0.1	0.2	28.3
15	水	8:53	7.7	37	73	10	0.03	7.3	2.1	0.2	32.4
16	木	8:52	7.8	37	70	10	0.04	7.4	2.1	0.2	32.8
17	金	8:52	7.7	37	66	11	0.05	7.4	2.1	0.2	32.3
18	土	21:00	7.5	37	68	11	0.05	7.4	1.6		32.4
19	日	21:00	8.0	37	69	14	<0.03	6.9	0.2		28.9
20	月	9:08	6.8	37	70	14	<0.03	6.9	<0.1	0.1	29.7
21	火	8:54	7.3	37	66	10	0.05	7.3	2.2	0.1	32.8
22	水	8:59	7.4	37	70	13	<0.03	7.0	0.7	0.1	30.4
23	木	8:55	7.3	37	71	11	0.07	7.4	2.6	0.1	32.6
24	金	8:48	7.2	37	67	11	0.04	7.3	2.0	<0.1	32.7
25	土	21:00	8.0	37	72	11	0.05	7.4	1.8		32.4
26	日	21:00	8.0	37	71	13	<0.03	7.0	0.6		30.1
27	月	8:51	7.0	38	75	14	<0.03	6.9	<0.1	0.1	29.3
28	火	8:53	7.0	37	71	11	<0.03	7.2	1.7	0.1	31.7
29	水	8:51	7.6	37	71	10	<0.03	7.3	1.7	0.2	32.6
30	木	8:59	7.4	37	71	11	0.04	7.3	1.9	0.2	32.7
31	金	8:51	7.7	37	69	10	<0.03	7.3	1.4	0.2	32.6
平均		—	7.9	37	69	12	<0.03	7.2	1.2	0.2	31.3
最高		—	9.5	38	75	15	0.07	7.5	2.6	0.2	33.1
最低		—	6.8	37	66	10	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	27.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	8.0	36	70	13	<0.03	6.9	0.2		28.9
2	日	21:00	8.0	36	70	11	<0.03	7.3	1.5		31.9
3	月	8:50	7.9	36	73	11	<0.03	7.2	1.6	0.2	32.0
4	火	8:46	8.0	38	75	12	0.04	7.3	2.2	0.1	32.4
5	水	9:03	7.3	37	78	15	<0.03	6.8	0.1	0.1	28.2
6	木	8:57	6.3	38	80	15	<0.03	6.9	0.2	0.2	28.4
7	金	8:45	6.1	37	73	14	<0.03	6.9	0.2	0.1	28.9
8	土	21:00	7.0	37	72	13	<0.03	6.9	<0.1		29.2
9	日	21:00	7.0	36	71	13	<0.03	6.9	<0.1		29.0
10	月	8:54	5.8	38	75	14	<0.03	6.9	0.1	0.1	29.5
11	火	21:00	6.2	37	78	15	<0.03	7.1	0.1		27.9
12	水	8:38	5.9	37	75	14	<0.03	7.1	<0.1	0.1	29.0
13	木	8:56	6.2	35	70	14	<0.03	6.8	<0.1	0.2	28.5
14	金	9:33	5.8	36	78	14	<0.03	6.9	0.1	0.2	29.3
15	土	21:00	7.0	34	71	13	<0.03	6.9	<0.1		29.0
16	日	21:00	7.8	36	73	15	<0.03	6.8	0.1		28.2
17	月	8:51	6.0	37	78	17	<0.03	6.8	0.1	0.1	28.0
18	火	8:51	6.0	38	78	15	<0.03	6.9	0.2	0.2	28.7
19	水	8:52	5.5	38	78	15	<0.03	6.8	0.2	0.2	27.3
20	木	8:49	6.0	37	71	13	<0.03	6.9	<0.1	0.2	29.3
21	金	8:55	5.9	37	76	14	<0.03	6.9	0.1	0.2	29.0
22	土	21:00	7.0	37	68	13	<0.03	7.0	<0.1		28.8
23	日	21:00	7.0	36	69	11	<0.03	7.4	1.3		32.2
24	月	8:52	6.4	37	70	11	<0.03	7.3	1.2	0.2	32.2
25	火	8:50	6.6	36	70	13	<0.03	7.0	0.1	0.2	30.0
26	水	9:14	6.8	38	71	11	0.05	7.5	2.0	0.2	33.4
27	木	9:12	6.8	37	72	11	0.05	7.3	2.0	0.2	33.0
28	金	8:43	7.0	37	72	11	<0.03	7.4	1.8	0.2	32.2
-	-										
-	-										
-	-										
平均	-	-	6.7	37	73	13	<0.03	7.0	0.6	0.2	29.8
最高	-	-	8.0	38	80	17	0.05	7.5	2.2	0.2	33.4
最低	-	-	5.5	34	68	11	<0.03	6.8	<0.1	0.1	27.3

水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成26年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l	mg/l
1	土	21:00	8.0	37	71	11	0.03	7.6	1.7		32.6
2	日	21:00	8.0	37	72	11	0.03	7.5	1.8		32.2
3	月	8:53	7.4	37	73	11	0.03	7.3	2.2	0.1	32.5
4	火	8:46	7.4	37	73	14	<0.03	6.9	0.1	0.1	29.4
5	水	8:50	7.7	36	71	11	<0.03	7.4	2.0	0.2	32.6
6	木	9:12	7.2	36	72	11	0.04	7.4	2.3	<0.1	33.5
7	金	8:53	7.1	37	71	13	<0.03	6.9	0.1	0.1	29.9
8	土	21:00	7.7	37	81	16	<0.03	6.9	0.5		28.6
9	日	21:00	8.0	37	76	14	<0.03	7.2	1.0		30.6
10	月	8:54	7.1	37	73	14	<0.03	6.9	<0.1	0.1	29.1
11	火	9:30	6.8	37	82	17	<0.03	6.9	0.2	<0.1	29.4
12	水	8:50	7.1	36	78	14	<0.03	7.4	0.2	0.1	29.8
13	木	8:41	7.5	36	76	12	0.03	7.4	2.3	0.1	32.2
14	金	8:46	7.4	36	74	11	0.03	7.3	2.1	0.1	32.2
15	土	21:00	8.5	36	84	12	0.04	7.4	2.3		32.7
16	日	21:00	8.1	37	84	18	<0.03	6.9	0.4		28.1
17	月	8:43	7.9	37	77	13	0.03	7.2	1.7	<0.1	32.3
18	火	9:01	7.9	38	74	12	0.05	7.3	2.1	0.1	32.6
19	水	8:51	8.2	38	77	13	0.06	7.4	2.4	<0.1	32.5
20	木	9:04	8.2	38	76	11	0.06	7.4	2.2	0.1	33.2
21	金	21:00	8.5	38	76	11	0.07	7.4	2.2		31.6
22	土	21:00	9.0	39	79	14	0.07	6.9	1.9		31.4
23	日	21:00	9.0	38	80	14	0.09	7.3	2.6		31.3
24	月	8:56	8.4	38	84	17	<0.03	6.8	0.2	<0.1	27.6
25	火	8:56	9.0	38	85	17	<0.03	6.9	0.1	<0.1	28.3
26	水	8:58	8.5	38	79	12	0.06	7.2	2.2	0.1	32.1
27	木	8:55	8.6	38	79	12	0.04	7.2	2.0	0.1	31.7
28	金	8:55	8.7	36	79	12	0.06	7.3	2.3	0.1	31.4
29	土	21:00	9.5	36	79	12	0.05	7.2	1.7		31.8
30	日	21:00	10.5	36	82	13	0.07	7.4	2.9		31.7
31	月	9:10	9.9	36	77	12	0.07	7.3	2.7	<0.1	31.2
平均		—	8.2	37	77	13	0.03	7.2	1.6	<0.1	31.2
最高		—	10.5	39	85	18	0.09	7.6	2.9	0.2	33.5
最低		—	6.8	36	71	11	<0.03	6.8	<0.1	<0.1	27.6