

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年4月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	火	9:00	10.6	43	92	9.8	0.59	7.7	7.4	35.9
2	水	9:00	11.0					7.7	3.6	
3	木	9:00	11.4					7.7	2.8	
4	金	9:00	12.7					7.7	2.7	
5	土	9:00	9.4					7.6	4.8	
6	日	9:00	10.6					7.7	4.8	
7	月	9:00	10.1					7.7	4.6	
8	火	9:00	11.6	37	65	9.9	0.05	7.7	3.1	33.6
9	水	9:00	10.9					7.7	3.5	
10	木	9:00	11.0					7.7	2.9	
11	金	9:00	11.6					7.7	3.2	
12	土	9:00	9.8					7.7	3.3	
13	日	9:00	10.4					7.7	3.1	
14	月	9:00	11.5					7.7	2.9	
15	火	9:00	11.8	40	70	10	0.05	7.8	2.8	35.7
16	水	9:00	12.1					7.6	3.3	
17	木	9:00	12.7					7.8	2.7	
18	金	9:00	12.8					7.7	2.8	
19	土	9:00	12.5					7.8	2.6	
20	日	9:00	13.1					7.6	3.0	
21	月	9:00	11.9					7.6	3.6	
22	火	9:00	13.1	39	78	10	0.03	7.7	3.0	35.2
23	水	9:00	12.1					7.5	3.0	
24	木	9:00	13.1					7.7	2.9	
25	金	9:00	12.9					7.5	3.0	
26	土	9:00	14.8					7.6	3.0	
27	日	9:00	13.4					7.6	3.2	
28	月	9:00	14.2					7.6	3.1	
29	火	9:00	13.8					7.6	2.9	
30	水	9:00	14.0	38	65	10	0.15	7.5	3.2	33.0
-	-									
平均	-		12.0	39	74	9.9	0.17	7.7	3.4	34.7
最高	-		14.8	43	92	10	0.59	7.8	7.4	35.9
最低	-		9.4	37	65	9.8	0.03	7.5	2.6	33.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年5月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	木	9:00	14.1					7.5	3.3	
2	金	9:00	14.5					7.5	1.8	
3	土	9:00	13.8					7.6	2.2	
4	日	9:00	15.0					7.5	2.4	
5	月	9:00	14.0					7.5	2.0	
6	火	9:00	15.8					7.6	2.5	
7	水	9:00	13.2	36	71	9.8	<0.03	7.6	2.8	33.2
8	木	9:00	16.4					7.8	3.3	
9	金	9:00	15.2					7.7	2.5	
10	土	9:00	16.7					7.8	5.1	
11	日	9:00	15.2					7.6	4.8	
12	月	9:00	17.0					7.6	3.0	
13	火	9:00	15.3	36	84	9.8	0.07	7.7	2.8	33.1
14	水	9:00	18.9					7.6	2.8	
15	木	9:00	15.9					7.7	3.5	
16	金	9:00	16.5					7.7	2.8	
17	土	9:00	15.9					7.8	3.7	
18	日	9:00	16.9					7.8	3.6	
19	月	9:00	16.2					7.8	2.7	
20	火	9:00	17.9	37	70	9.8	<0.03	7.8	3.3	33.1
21	水	9:00	15.3					7.5	3.2	
22	木	9:00	16.5					7.6	2.7	
23	金	9:00	17.5					7.5	4.8	
24	土	9:00	17.5					7.6	3.4	
25	日	9:00	17.1					7.5	3.1	
26	月	9:00	18.8					7.7	3.2	
27	火	9:00	17.5	38	75	9.9	0.06	7.6	2.8	33.8
28	水	9:00	19.4					7.7	2.6	
29	木	9:00	18.2					7.4	2.9	
30	金	9:00	20.2					7.4	2.9	
31	土	9:00	19.2					7.5	2.5	
平均	—	—	16.5	37	75	9.8	0.03	7.6	3.1	33.3
最高	—	—	20.2	38	84	9.9	0.07	7.8	5.1	33.8
最低	—	—	13.2	36	70	9.8	<0.03	7.4	1.8	33.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	19.5					7.4	2.8	
2	月	9:00	20.6	38	69	9.7	<0.03	7.6	2.0	32.8
3	火	9:00	20.9					7.7	1.5	
4	水	9:00	21.8					7.6	1.8	
5	木	9:00	20.2					7.7	2.3	
6	金	9:00	20.6					7.5	1.5	
7	土	9:00	21.6					7.6	2.5	
8	日	9:00	20.7					7.6	2.2	
9	月	9:00	22.4					7.8	2.2	
10	火	9:00	21.7	38	71	9.9	0.09	7.5	3.3	33.0
11	水	9:00	22.6					7.7	2.5	
12	木	9:00	22.1					7.7	2.2	
13	金	9:00	22.6					7.6	2.7	
14	土	9:00	20.8					7.6	2.7	
15	日	9:00	22.5					7.7	2.2	
16	月	9:00	21.4					7.7	2.3	
17	火	9:00	23.0	38	70	10	<0.03	7.7	2.3	33.0
18	水	9:00	22.9					7.7	2.1	
19	木	9:00	22.2					7.8	2.0	
20	金	9:00	22.3					7.8	1.9	
21	土	9:00	22.4					7.6	2.4	
22	日	9:00	22.3					7.8	2.3	
23	月	9:00	24.2					7.8	2.8	
24	火	9:00	22.7	38	78	10	0.10	7.8	2.2	33.0
25	水	9:00	24.1					8.0	2.4	
26	木	9:00	23.2					8.0	2.0	
27	金	9:00	24.5					7.7	2.7	
28	土	9:00	23.3					7.9	2.3	
29	日	9:00	24.8					7.9	2.2	
30	月	9:00	23.5					7.8	3.3	
-	-									
平均	-		22.2	38	72	9.9	0.05	7.7	2.3	33.0
最高	-		24.8	38	78	10	0.10	8.0	3.3	33.0
最低	-		19.5	38	69	9.7	<0.03	7.4	1.5	32.8

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年7月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	火	9:00	24.2	46	84	9.9	0.17	7.9	2.4	34.3
2	水	9:00	25.3					7.6	2.5	
3	木	9:00	25.0					7.7	1.9	
4	金	9:00	23.9					7.9	1.6	
5	土	9:00	25.0					7.8	1.8	
6	日	9:00	24.1					7.9	1.5	
7	月	9:00	24.0					7.9	2.0	
8	火	9:00	25.5	39	84	10	<0.03	8.1	2.2	34.3
9	水	9:00	26.6					8.3	2.2	
10	木	9:00	24.9					8.3	2.2	
11	金	9:00	25.8					8.2	2.2	
12	土	9:00	23.7					8.1	2.1	
13	日	9:00	25.1					8.4	2.5	
14	月	9:00	24.7					8.4	2.4	
15	火	9:00	26.2	37	72	10	<0.03	8.5	2.3	34.0
16	水	9:00	24.9					8.5	2.9	
17	木	9:00	27.5					8.5	2.5	
18	金	9:00	25.3					8.8	2.5	
19	土	9:00	25.9					8.7	2.5	
20	日	9:00	26.1					8.6	2.5	
21	月	9:00	26.0					8.5	2.6	
22	火	9:00	25.7					8.5	2.6	
23	水	9:00	28.6	35	78	10	<0.03	8.8	2.2	34.4
24	木	9:00	26.9					8.7	2.3	
25	金	9:00	28.4					8.8	1.9	
26	土	9:00	27.6					8.5	1.9	
27	日	9:00	29.8					8.6	1.7	
28	月	9:00	28.3					8.0	2.1	
29	火	9:00	28.8	37	72	11	<0.03	7.9	2.5	35.8
30	水	9:00	27.4					8.1	2.1	
31	木	9:00	29.4					8.3	1.8	
平均	—	—	26.1	39	78	10	0.03	8.3	2.2	34.6
最高	—	—	29.8	46	84	11	0.17	8.8	2.9	35.8
最低	—	—	23.7	35	72	9.9	<0.03	7.6	1.5	34.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	金	9:00	27.7					8.2	2.0	
2	土	9:00	29.0					8.3	1.5	
3	日	9:00	28.0					8.3	1.3	
4	月	9:00	28.5					8.2	1.4	
5	火	9:00	28.7	37	82	10	<0.03	8.2	1.4	25.6
6	水	9:00	29.0					8.4	1.6	
7	木	9:00	28.0					8.2	1.6	
8	金	9:00	28.8					8.4	1.5	
9	土	9:00	27.0					7.9	2.1	
10	日	9:00	24.1					7.4	10	
11	月	9:00	22.4	46	98	8.4	0.65	7.8	66	35.8
12	火	9:00	25.8					7.8	7.9	
13	水	9:00	24.9					7.6	6.2	
14	木	9:00	26.9					7.7	4.5	
15	金	9:00	25.6					7.6	3.2	
16	土	9:00	26.1					7.6	5.4	
17	日	9:00	25.7					7.5	12	
18	月	9:00	25.9					7.8	5.7	
19	火	9:00	25.9	43	77	8.9	0.08	7.6	4.9	34.3
20	水	9:00	28.5					7.9	4.3	
21	木	9:00	27.8					7.7	3.4	
22	金	9:00	27.4					7.9	2.9	
23	土	9:00	26.4					7.5	3.0	
24	日	9:00	26.5					7.2	7.9	
25	月	9:00	26.8					7.6	3.4	
26	火	9:00	27.0	46	74	8.7	0.03	7.6	3.9	37.9
27	水	9:00	26.6					7.5	4.3	
28	木	9:00	26.7					7.9	3.5	
29	金	9:00	26.3					7.7	2.9	
30	土	9:00	26.7					7.8	3.4	
31	日	9:00	26.1					7.8	4.1	
平均	—	—	26.8	43	83	9.0	0.19	7.8	6.0	33.4
最高	—	—	29.0	46	98	10	0.65	8.4	66	37.9
最低	—	—	22.4	37	74	8.4	<0.03	7.2	1.3	25.6

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	月	9:00	26.3					7.6	3.1	
2	火	9:00	26.1	38	90	9.4	0.07	7.6	3.4	36.5
3	水	9:00	26.3					7.6	2.9	
4	木	9:00	25.3					7.5	2.7	
5	金	9:00	25.9					7.8	2.2	
6	土	9:00	25.4					7.8	2.5	
7	日	9:00	26.1					7.8	3.4	
8	月	9:00	25.4					7.9	2.8	
9	火	9:00	26.3	45	76	9.3	<0.03	8.0	3.3	34.9
10	水	9:00	25.1					8.0	3.8	
11	木	9:00	25.9					7.9	3.0	
12	金	9:00	24.8					7.8	5.0	
13	土	9:00	25.5					7.8	5.8	
14	日	9:00	24.6					7.8	3.7	
15	月	9:00	25.3					7.8	3.9	
16	火	9:00	24.3					7.7	3.3	
17	水	9:00	25.6					7.7	3.9	
18	木	9:00	23.9	52	76	11	0.05	7.9	6.4	39.0
19	金	9:00	23.1					7.9	4.9	
20	土	9:00	22.7					7.8	4.0	
21	日	9:00	22.7					7.9	4.6	
22	月	9:00	22.8					7.8	3.7	
23	火	9:00	22.8					7.7	5.2	
24	水	9:00	23.5	44	80	9.4	0.05	7.7	5.0	34.2
25	木	9:00	24.0					7.6	5.4	
26	金	9:00	22.3					7.7	13	
27	土	9:00	23.8					7.7	2.4	
28	日	9:00	22.4					7.7	2.1	
29	月	9:00	22.7					7.7	4.5	
30	火	9:00	23.6					7.6	4.3	
-	-									
平均	-	-	24.5	45	81	9.8	0.04	7.8	4.1	36.2
最高	-	-	26.3	52	90	11	0.07	8.0	13	39.0
最低	-	-	22.3	38	76	9.3	<0.03	7.5	2.1	34.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	水	9:00	23.8					7.4	5.8	
2	木	9:00	22.9					7.6	3.5	
3	金	9:00	23.9					7.5	2.5	
4	土	9:00	22.5					7.7	5.4	
5	日	9:00	22.3					7.5	3.3	
6	月	9:00	21.5					7.5	14	
7	火	9:00	21.4	44	83	9.5	0.11	7.4	13	36.8
8	水	9:00	20.5					7.5	3.0	
9	木	9:00	21.6					7.6	3.8	
10	金	9:00	20.9					7.5	3.0	
11	土	9:00	21.8					7.6	3.4	
12	日	9:00	21.1					7.6	2.9	
13	月	9:00	21.0					7.5	2.8	
14	火	9:00	19.1					7.6	30	
15	水	9:00	19.0	46	83	9.0	0.10	7.5	10	36.9
16	木	9:00	18.8					7.5	3.6	
17	金	9:00	19.2					7.6	4.1	
18	土	9:00	18.2					7.7	3.6	
19	日	9:00	19.0					7.6	3.5	
20	月	9:00	18.9					7.5	3.3	
21	火	9:00	19.9	40	78	9.2	<0.03	7.5	2.8	34.1
22	水	9:00	19.3					7.6	2.5	
23	木	9:00	19.1					7.5	4.8	
24	金	9:00	17.8					7.6	3.8	
25	土	9:00	18.6					7.5	3.9	
26	日	9:00	18.1					7.5	2.8	
27	月	9:00	19.6					7.5	2.4	
28	火	9:00	17.6	43	74	10	0.06	7.7	7.9	35.6
29	水	9:00	17.4					7.6	4.1	
30	木	9:00	16.1					7.7	3.1	
31	金	9:00	17.6					7.6	2.8	
平均	—	—	20.0	43	80	9.4	0.07	7.6	5.3	35.9
最高	—	—	23.9	46	83	10	0.11	7.7	30	36.9
最低	—	—	16.1	40	74	9.0	<0.03	7.4	2.4	34.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	土	9:00	17.1					7.5	2.8	
2	日	9:00	18.4					7.5	1.6	
3	月	9:00	16.6					7.5	5.0	
4	火	9:00	16.9					7.6	2.9	
5	水	9:00	15.7	38	69	9.5	0.05	7.6	2.3	34.3
6	木	9:00	17.5					7.6	2.1	
7	金	9:00	16.6					7.8	3.9	
8	土	9:00	16.0					7.6	3.3	
9	日	9:00	15.8					7.6	2.2	
10	月	9:00	17.0					7.5	1.8	
11	火	9:00	15.0	40	68	10	<0.03	7.7	2.5	34.5
12	水	9:00	16.6					7.6	2.2	
13	木	9:00	15.1					7.7	3.9	
14	金	9:00	14.3					7.7	2.9	
15	土	9:00	13.6					7.7	1.8	
16	日	9:00	14.4					7.7	2.0	
17	月	9:00	13.5					7.8	2.2	
18	火	9:00	14.6	42	82	10	<0.03	7.8	2.2	36.5
19	水	9:00	12.0					7.8	2.4	
20	木	9:00	13.0					7.8	2.5	
21	金	9:00	11.6					7.9	1.7	
22	土	9:00	13.6					7.9	1.7	
23	日	9:00	12.5					7.8	1.7	
24	月	9:00	13.7					7.8	2.1	
25	火	9:00	13.3	40	77	9.6	<0.03	7.8	2.5	34.1
26	水	9:00	14.3					7.7	1.9	
27	木	9:00	14.5					7.7	2.5	
28	金	9:00	12.1					7.8	2.6	
29	土	9:00	13.9					7.7	2.0	
30	日	9:00	13.6					7.6	2.2	
-	-									
平均	-	-	14.8	40	74	9.8	<0.03	7.7	2.4	34.9
最高	-	-	18.4	42	82	10	0.05	7.9	5.0	36.5
最低	-	-	11.6	38	68	9.5	<0.03	7.5	1.6	34.1

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成26年12月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	月	9:00	14.2					7.7	2.3	
2	火	9:00	12.2	42	90	10	0.06	7.7	8.7	34.9
3	水	9:00	9.8					7.7	3.4	
4	木	9:00	11.8					7.8	1.8	
5	金	9:00	9.9					7.8	1.6	
6	土	9:00	9.9					7.8	1.6	
7	日	9:00	10.2					7.7	2.3	
8	月	9:00	10.5					7.7	1.4	
9	火	9:00	10.7	39	64	9.7	<0.03	7.8	1.4	34.1
10	水	9:00	9.9					7.8	2.2	
11	木	9:00	9.8					7.8	1.5	
12	金	9:00	10.6					7.7	2.4	
13	土	9:00	8.8					7.8	3.7	
14	日	9:00	8.4					7.8	3.9	
15	月	9:00	8.1					7.8	2.7	
16	火	9:00	9.2	40	72	9.7	<0.03	7.8	2.4	33.9
17	水	9:00	7.0					7.8	6.2	
18	木	9:00	7.0					7.8	4.4	
19	金	9:00	6.3					7.8	4.0	
20	土	9:00	8.3					7.8	2.4	
21	日	9:00	8.1					7.7	2.5	
22	月	9:00	7.6					7.8	4.1	
23	火	9:00	7.0					7.8	3.2	
24	水	9:00	8.2	41	72	9.6	<0.03	7.8	1.9	34.4
25	木	9:00	8.1					7.7	1.8	
26	金	9:00	7.9					7.7	1.8	
27	土	9:00	7.3					7.9	1.9	
28	日	9:00	7.1					7.9	2.4	
29	月	9:00	7.7					7.7	2.0	
30	火	9:00	8.7					7.7	2.0	
31	水	9:00	7.6					7.8	3.8	
平均	—	—	9.0	41	75	9.8	<0.03	7.8	2.8	34.3
最高	—	—	14.2	42	90	10	0.06	7.9	8.7	34.9
最低	—	—	6.3	39	64	9.6	<0.03	7.7	1.4	33.9

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年1月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	木	9:00	7.3					7.9	4.7	
2	金	9:00	5.4					7.9	5.5	
3	土	9:00	5.5					7.9	5.6	
4	日	9:00	6.6					7.8	2.1	
5	月	9:00	6.3					7.8	2.0	
6	火	9:00	7.4	39	76	10	0.03	7.8	1.7	34.1
7	水	9:00	6.6					7.8	3.9	
8	木	9:00	6.5					7.9	4.8	
9	金	9:00	5.8					7.8	5.0	
10	土	9:00	6.6					7.7	3.4	
11	日	9:00	6.3					7.7	2.3	
12	月	9:00	6.8					7.8	5.6	
13	火	9:00	6.6	45	83	12	0.03	7.8	4.5	38.2
14	水	9:00	6.4					7.8	3.4	
15	木	9:00	6.8					7.7	2.1	
16	金	9:00	7.8					7.8	6.3	
17	土	9:00	6.6					7.7	8.6	
18	日	9:00	6.5					7.8	8.6	
19	月	9:00	6.0					7.7	3.8	
20	火	9:00	7.3	42	76	10	0.05	7.7	4.5	35.1
21	水	9:00	5.7					7.7	3.3	
22	木	9:00	7.7					7.7	2.6	
23	金	9:00	7.0					7.7	4.6	
24	土	9:00	7.1					7.8	3.3	
25	日	9:00	7.3					7.9	4.5	
26	月	9:00	8.2					7.7	2.6	
27	火	9:00	7.9	38	74	9.7	<0.03	7.6	2.6	33.2
28	水	9:00	7.6					7.7	6.3	
29	木	9:00	5.6					7.9	4.2	
30	金	9:00	6.9					7.8	4.4	
31	土	9:00	5.9					7.8	5.4	
平均	—	—	6.7	41	77	10	<0.03	7.8	4.3	35.2
最高	—	—	8.2	45	83	12	0.05	7.9	8.6	38.2
最低	—	—	5.4	38	74	9.7	<0.03	7.6	1.7	33.2

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	6.2					7.7	5.3	
2	月	9:00	5.3					7.7	2.4	
3	火	9:00	5.8	40	68	10	0.13	7.7	2.0	34.0
4	水	9:00	6.9					7.8	2.3	
5	木	9:00	6.2					7.7	2.3	
6	金	9:00	7.2					7.7	2.3	
7	土	9:00	7.0					7.8	2.2	
8	日	9:00	6.6					7.7	1.9	
9	月	9:00	6.2					7.8	6.1	
10	火	9:00	4.8					7.9	4.4	
11	水	9:00	5.6					7.8	3.2	
12	木	9:00	6.8	42	65	9.7	<0.03	7.8	2.6	34.9
13	金	9:00	7.3					7.8	2.3	
14	土	9:00	5.3					7.8	2.6	
15	日	9:00	6.9					7.8	2.6	
16	月	9:00	5.5					7.8	2.9	
17	火	9:00	6.0	43	74	12	<0.03	7.8	2.9	35.4
18	水	9:00	6.7					7.8	2.4	
19	木	9:00	7.0					7.7	4.9	
20	金	9:00	5.8					7.9	3.5	
21	土	9:00	5.8					7.9	2.7	
22	日	9:00	7.2					7.9	2.2	
23	月	9:00	9.0					7.8	2.8	
24	火	9:00	8.8	48	88	13	<0.03	7.8	2.7	39.6
25	水	9:00	7.4					7.8	2.7	
26	木	9:00	7.9					7.8	2.5	
27	金	9:00	8.7					7.9	3.3	
28	土	9:00	7.0					7.9	3.7	
-	-									
-	-									
-	-									
平均	-	-	6.7	43	74	11	0.03	7.8	3.0	36.0
最高	-	-	9.0	48	88	13	0.13	7.9	6.1	39.6
最低	-	-	4.8	40	65	9.7	<0.03	7.7	1.9	34.0

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場（工業用水）

平成27年3月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		度	mg/l
1	日	9:00	8.4					7.8	3.1	
2	月	9:00	7.4					7.8	5.3	
3	火	9:00	6.8	47	82	11	0.14	7.8	4.8	39.3
4	水	9:00	7.7					7.8	8.0	
5	木	9:00	7.8					7.8	13	
6	金	9:00	6.4					7.8	4.7	
7	土	9:00	7.8					7.8	7.5	
8	日	9:00	7.7					7.8	4.8	
9	月	9:00	8.7					7.8	3.7	
10	火	9:00	7.2	42	66	9.6	<0.03	7.8	3.7	35.2
11	水	9:00	6.4					7.8	6.9	
12	木	9:00	6.1					7.8	8.2	
13	金	9:00	7.5					7.8	5.1	
14	土	9:00	7.1					7.8	5.5	
15	日	9:00	8.0					7.9	4.8	
16	月	9:00	8.0					7.8	4.3	
17	火	9:00	9.9	40	75	9.5	<0.03	7.9	2.6	33.4
18	水	9:00	9.2					7.8	3.0	
19	木	9:00	10.7					7.7	3.4	
20	金	9:00	12.0					7.6	13.0	
21	土	9:00	10.1					8.0	3.4	
22	日	9:00	10.0					7.9	2.7	
23	月	9:00	10.7					7.8	4.0	
24	火	9:00	8.8	45	80	11	<0.03	7.9	5.1	38.0
25	水	9:00	9.0					7.7	4.2	
26	木	9:00	8.2					8.0	5.0	
27	金	9:00	9.4					7.9	3.7	
28	土	9:00	9.0					7.9	3.6	
29	日	9:00	11.1					7.9	3.3	
30	月	9:00	10.1					8.2	3.7	
31	火	9:00	11.4	42	75	9.6	<0.03	8.0	3.1	35.7
平均	—	—	8.7	43	76	10	<0.03	7.8	5.1	36.3
最高	—	—	12.0	47	82	11	0.14	8.2	13	39.3
最低	—	—	6.1	40	66	9.5	<0.03	7.6	2.6	33.4