

水道水質検査結果 (5)

水源地		野洲川	野洲川	野洲川	野洲川
浄水場		水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場	水口浄水場
採水地点名		浄水池	甲賀市(水口)	甲賀市(甲賀)	甲賀市(甲南)
項目	基準値				
気温		21.0 °C	-	-	-
水温		22.4 °C	23.1 °C	22.4 °C	22.3 °C
一般細菌	100個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l	0.0003 mg/l未満	-	0.0003 mg/l未満	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l	0.00005 mg/l未満	-	0.00005 mg/l未満	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
六価クロム化合物	0.05mg/l	0.005 mg/l未満	-	0.005 mg/l未満	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l	0.004 mg/l未満	-	0.004 mg/l未満	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l	0.48 mg/l	-	0.51 mg/l	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/l	0.21 mg/l	-	0.17 mg/l	-
ホウ素及びその化合物	1mg/l	0.1 mg/l未満	-	0.1 mg/l未満	-
四塩化炭素	0.002mg/l	0.0002 mg/l未満	-	0.0002 mg/l未満	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/l	0.005 mg/l未満	-	0.005 mg/l未満	-
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
ジクロロメタン	0.02mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
トリクロロエチレン	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
ベンゼン	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
塩素酸	0.6mg/l	0.11 mg/l	-	0.12 mg/l	-
クロロ酢酸	0.02mg/l	0.002 mg/l未満	-	0.002 mg/l未満	-
クロロホルム	0.06mg/l	0.010 mg/l	-	0.017 mg/l	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/l	0.006 mg/l	-	0.006 mg/l	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
臭素酸	0.01mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
総トリハロメタン	0.1mg/l	0.013 mg/l	-	0.023 mg/l	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/l	0.005 mg/l	-	0.008 mg/l	-
ブromジクロロメタン	0.03mg/l	0.003 mg/l	-	0.006 mg/l	-
ブromホルム	0.09mg/l	0.001 mg/l未満	-	0.001 mg/l未満	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/l	0.008 mg/l未満	-	0.008 mg/l未満	-
亜鉛及びその化合物	1mg/l	0.01 mg/l未満	-	0.01 mg/l未満	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l	0.05 mg/l	-	0.04 mg/l	-
鉄及びその化合物	0.3mg/l	0.03 mg/l未満	-	0.03 mg/l未満	-
銅及びその化合物	1mg/l	0.01 mg/l未満	-	0.01 mg/l未満	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/l	8.0 mg/l	-	8.7 mg/l	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/l	0.005 mg/l未満	-	0.005 mg/l未満	-
塩化物イオン	200mg/l	10 mg/l	10 mg/l	13 mg/l	11 mg/l
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l	33 mg/l	-	34 mg/l	-
蒸発残留物	500mg/l	89 mg/l	-	98 mg/l	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l	0.02 mg/l未満	-	0.02 mg/l未満	-
ジェオスミン	0.00001mg/l	0.000001 mg/l未満	-	0.000001 mg/l	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l	0.000001 mg/l未満	-	0.000001 mg/l未満	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/l	0.005 mg/l未満	-	0.005 mg/l未満	-
フェノール類	0.005mg/l	0.0005 mg/l未満	-	0.0005 mg/l未満	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l	1.1 mg/l	1.1 mg/l	0.9 mg/l	1.2 mg/l
pH値	5.8-8.6	7.3	7.3	7.3	7.3
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.6 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度
濁度	2度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素		0.9 mg/l	0.8 mg/l	0.5 mg/l	0.7 mg/l
評価		上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する	上記水質項目については水質基準に適合する

採水年月日 令和1年7月2日