

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

平成31年4月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	8:43	10.8	39	59	11	0.04	7.7	1.1	<0.1	34.1
2	火	8:15	10.5	40	65	11	0.03	7.7	0.9	<0.1	34.1
3	水	8:44	10.4	40	72	13	<0.03	7.5	0.5	<0.1	33.1
4	木	8:50	10.3	39	66	11	<0.03	7.8	0.9	<0.1	34.4
5	金	8:48	11.0	41	77	12	0.05	7.8	1.5	<0.1	34.0
6	土	21:00	10.5	39	65	10	<0.03	7.6	0.8		33.9
7	日	21:00	10.5	39	73	11	<0.03	7.7	0.8		34.2
8	月	8:42	10.8	39	69	10	<0.03	7.4	0.7	<0.1	34.0
9	火	8:44	12.0	39	74	12	0.05	7.7	1.6	<0.1	34.7
10	水	8:43	11.8	39	82	11	0.03	7.7	1.1	<0.1	34.9
11	木	8:43	11.5	38	69	11	0.05	7.7	1.9	<0.1	35.2
12	金	8:41	11.5	38	75	13	<0.03	7.2	0.3	<0.1	33.0
13	土	21:00	11.0	41	71	12	<0.03	7.3	0.3		32.0
14	日	21:00	11.0	40	71	12	<0.03	7.2	0.3		32.3
15	月	8:45	12.1	40	66	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.4
16	火	8:43	12.2	40	68	12	<0.03	7.1	0.3	<0.1	32.3
17	水	8:44	12.5	41	71	13	<0.03	7.1	0.3	<0.1	32.5
18	木	8:42	12.3	40	73	12	<0.03	7.2	0.4	<0.1	32.8
19	金	8:45	12.7	40	70	10	0.05	7.7	2.3	<0.1	35.4
20	土	21:00	12.2	41	71	12	<0.03	7.2	0.4		32.5
21	日	21:00	12.0	40	68	12	<0.03	7.3	0.3		32.7
22	月	8:43	13.1	41	66	12	<0.03	7.2	0.3	<0.1	32.6
23	火	8:42	13.5	41	66	10	0.04	7.6	1.8	<0.1	35.4
24	水	8:43	13.5	40	63	10	0.04	7.7	1.8	<0.1	34.9
25	木	8:42	13.4	42	62	10	0.04	7.6	1.6	<0.1	35.0
26	金	8:44	13.0	41	64	10	0.04	7.4	1.4	<0.1	35.1
27	土	21:00	13.0	41	66	10	<0.03	7.7	1.0		35.2
28	日	21:00	13.0	41	65	10	<0.03	7.6	0.7		34.8
29	月	21:00	13.1	40	66	10	<0.03	7.5	0.9		35.0
30	火	21:00	13.0	41	69	9.9	<0.03	7.6	0.8		34.5
-	-										
平均	-	11.9	40	69	11	<0.03	7.5	0.9	<0.1	33.9	
最高	-	13.5	42	82	13	0.05	7.8	2.3	<0.1	35.4	
最低	-	10.3	38	59	9.9	<0.03	7.1	0.2	<0.1	32.0	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年5月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	水	21:00	13.0	38	69	9.8	<0.03	7.6	0.7	34.4	
2	木	21:00	12.8	39	66	9.7	<0.03	7.6	0.7	34.2	
3	金	21:00	13.0	38	69	9.8	0.04	7.6	1.8	34.4	
4	土	21:00	13.5	39	68	11	0.03	7.4	1.4	33.9	
5	日	21:00	14.0	39	66	11	0.04	7.4	1.5	34.3	
6	月	21:00	13.8	39	68	10	0.05	7.6	2.5	34.4	
7	火	8:54	14.7	39	69	10	0.05	7.5	2.6	<0.1	34.8
8	水	8:42	15.5	39	66	10	0.04	7.6	2.8	<0.1	34.6
9	木	8:41	15.5	39	63	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	32.3
10	金	8:43	15.3	39	62	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.3
11	土	21:00	14.5	39	62	12	<0.03	7.5			
12	日	21:00	15.0	38	63	12	<0.03	7.5			
13	月	8:45	16.0	39	62	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.3
14	火	8:44	15.4	39	65	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.6
15	水	8:43	14.6	39	65	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.1
16	木	8:40	14.8	39	67	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.3
17	金	9:28	15.4	39			<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.7
18	土	21:00	14.0	38	63	11	<0.03	7.4	0.2		32.2
19	日	21:00	13.5	39	62	11	<0.03	7.4	0.2		32.3
20	月	8:48	13.7	39	65	11	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.5
21	火	9:50	14.2	38	62	11	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.0
22	水	8:42	14.9	38	66	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.3
23	木	8:52	16.3	38	68	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.4
24	金	8:41	16.9	39	76	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.0
25	土	21:00	17.5	38	74	12	<0.03	7.5	0.2		31.7
26	日	21:00	18.0	39	71	12	<0.03	7.4	0.2		32.1
27	月	8:46	18.3	39	70	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.6
28	火	8:41	17.6	39	71	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.5
29	水	8:41	16.6	39	73	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	32.3
30	木	8:43	18.4	39	70	12	<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.2
31	金	9:09	18.9	39	71	12	<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.4
平均	—	—	15.3	39	67	11	<0.03	7.5	0.6	<0.1	32.9
最高	—	—	18.9	39	76	12	0.05	7.6	2.8	<0.1	34.8
最低	—	—	12.8	38	62	9.7	<0.03	7.4	0.1	<0.1	31.7
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年6月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時:分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土	21:00	18.0	36	77	12	<0.03	7.4	0.2		32.1
2	日	21:00	18.9	35	76	12	<0.03	7.4	0.2		32.1
3	月	8:41	19.2	36	76	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.6
4	火	8:56	18.9	37	78	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	32.8
5	水	8:42	19.2	36	74	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.6
6	木	8:46	19.7	35	72	12	<0.03	7.5	0.1	<0.1	33.1
7	金	8:45	20.4	36	73	10	<0.03	7.9	1.3	<0.1	35.3
8	土	21:00	19.0	36	73	11	<0.03	7.5	0.3		34.2
9	日	21:00	20.0	36	74	11	<0.03	7.6	0.4		33.7
10	月	9:10	20.4	34	75	10	<0.03	7.9	1.3	<0.1	34.7
11	火	8:03	20.0	36	78	12	<0.03	7.6	0.4	<0.1	33.6
12	水	9:03	19.8	37	80	13	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.1
13	木	8:53	20.7	36	79	14	<0.03	7.5	0.1	<0.1	32.0
14	金	8:45	20.5	35	79	13	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.3
15	土	21:00		35	80	11	0.05				
16	日	21:00		34	79	14	<0.03				
17	月	9:18	20.4	35	76	14	<0.03	7.5	0.3	<0.1	30.3
18	火	9:03	20.4	34	72	13	<0.03	7.6	0.4	<0.1	30.5
19	水	8:47	20.8	34	73	13	<0.03	7.8	0.2	<0.1	31.8
20	木	8:11	21.1	34	74	13	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.7
21	金	7:44	21.9	35	67	13	<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.7
22	土	21:00	20.3	34	71	13	<0.03	7.3	0.1		35.3
23	日	21:00	22.0	37	68	10	0.03	7.7	1.3		32.9
24	月	8:25	22.7	30	72	11	0.03	7.7	1.6	<0.1	35.1
25	火	8:34	22.5	36	70	10	0.05	7.8	1.9	<0.1	33.5
26	水	8:54	22.9	35	71	11	0.07	7.8	2.4	<0.1	34.2
27	木	8:41	23.1	35	70	11	0.06	7.7	2.0	<0.1	34.8
28	金	8:37	22.1	35	71	13	<0.03	7.5	0.3	<0.1	32.2
29	土	21:00	22.0	35	68	11	0.04	7.7	1.5		35.8
30	日	21:00	22.8	36	77	11	0.03	7.6	1.4		35.7
-	-										
平均	-		20.7	35	74	12	<0.03	7.6	0.7	<0.1	33.2
最高	-		23.1	37	80	14	0.07	7.9	2.4	<0.1	35.8
最低	-		18.0	30	67	10	<0.03	7.3	0.1	<0.1	30.3
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年7月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	8:56	21.6	42	71	11	0.07	7.5	2.0	<0.1	36.0
2	火	9:08	22.7	42	71	11	0.07	7.7	1.9	<0.1	35.0
3	水	8:57	22.6	42	71	11	0.06	7.7	1.6	<0.1	34.7
4	木	8:17	23.3	42	73	10	0.07	7.7	2.0	<0.1	34.8
5	金	8:46	23.5	43	78	14	<0.03	7.5	0.2	<0.1	32.6
6	土			43	77	13	<0.03				
7	日			43	74	14	<0.03				
8	月	8:42	23.1	42	74	12	0.09	7.7	2.1	<0.1	34.6
9	火	8:46	23.5	42	72	11	0.09	7.7	2.3	<0.1	34.8
10	水	9:01	23.5	43	70	11	0.08	7.6	2.2	<0.1	36.1
11	木	8:41	22.2	42	71	9.3	0.09	7.6	2.4	<0.1	35.2
12	金	8:43	22.0	42	75	10	0.08	7.6	2.3	<0.1	35.0
13	土			43	72	11	<0.03				
14	日			42	73	11	<0.03				
15	月			42	67	11	<0.03				
16	火	9:00	23.9	42	71	11	0.1	7.7	2.6	<0.1	35.1
17	水	8:12	23.5	43	88	14	<0.03	7.5	0.3	<0.1	31.9
18	木	8:28	23.7	42	80	14	<0.03	7.2	0.1	<0.1	32.6
19	金	8:41	24.3	43	78	13	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.4
20	土	21:00	23.5	41	79	14	<0.03	7.0	0.1		28.1
21	日	21:00	24.0	41	79	13	<0.03	7.1	<0.1		29.5
22	月	8:45	24.2	40	78	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.1
23	火	8:41	24.2	41	75	13	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	30.4
24	水	8:40	24.3	41	78	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	30.9
25	木	8:40	25.1	40	79	14	<0.03	7.0	0.2	<0.1	27.3
26	金	8:20	24.6	41	71	13	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.8
27	土	21:00	25.0	43	72	12	<0.03	7.4	0.1		31.7
28	日	21:00	25.0	40	76	14	<0.03	7.1	0.1		27.3
29	月	8:40	24.7	39	74	13	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	25.4
30	火	8:40	26.9	42	68	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	31.1
31	水	8:39	26.0	40	73	13	<0.03	7.1	0.1	<0.1	29.0
平均	—	23.9	42	74	12	<0.03	7.4	0.9	<0.1	32.0	
最高	—	26.9	43	88	14	0.1	7.7	2.6	<0.1	36.1	
最低	—	21.6	39	67	9.3	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	25.4	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年8月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	木	8:40	26.7	35	78	14	<0.03	7.0	0.1	<0.1	27.3
2	金	8:39	26.6	35	81	13	<0.03	7.0	0.1	<0.1	29.1
3	土	21:00	26.5	38	76	12	<0.03	7.2	<0.1		32.3
4	日	21:00	27.0	38	74	12	<0.03	7.3	0.1		32.1
5	月	8:41	26.7	36	78	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.7
6	火	8:39	26.3	36	76	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	32.1
7	水	8:39	26.3	36	73	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	31.7
8	木	8:20	26.4	39	68	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.9
9	金	8:39	28.3	38	72	11	0.04	7.5	0.8	<0.1	33.9
10	土	21:00	28.5	38	73	10	0.05	7.9	1.5		35.0
11	日	21:00	28.0	38	71	10	0.05	7.4	1.0		34.6
12	月	21:00	26.0	38	75	11	0.05	7.2	1.2		34.8
13	火	21:00	26.5	38	79	12	<0.03	7.2	0.2		32.7
14	水	21:00	26.4	37	74	11	0.05	7.5	1.4		33.8
15	木	21:00	25.0	38	70	10	0.05	7.4	1.4		34.3
16	金	8:41	26.0	37	72	10	0.05	7.6	1.3	<0.1	34.5
17	土	21:00	29.5	35	67	13	<0.03	7.1	0.1		29.4
18	日	21:00	27.0	35	78	12	<0.03	7.0	0.1		25.6
19	月	8:41	26.9	35	79	12	<0.03	7.1	0.1	<0.1	28.0
20	火	8:40	27.8	36	75	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.5
21	水	8:42	27.4	37	71	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	31.0
22	木	8:39	27.8	38	75	13	<0.03	7.1	0.2	<0.1	30.9
23	金	8:46	28.1	36	70	12	<0.03	7.5	0.1	<0.1	32.0
24	土	21:00	27.0	37	75	12	<0.03	7.2	0.1		30.9
25	日	21:00	26.0	35	74	12	<0.03	7.1	0.1		28.4
26	月	8:42	27.1	37	71	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	31.3
27	火	8:39	27.5	37	69	9.7	0.04	7.6	1.2	<0.1	34.4
28	水	8:38	27.4	37	71	9.7	0.06	7.6	1.6	<0.1	34.3
29	木	8:49	21.8	38	72	12	<0.03	7.2	0.2	<0.1	32.8
30	金	8:45	26.0	37	74	12	<0.03	7.2	0.1	<0.1	30.8
31	土	21:00	25.5	36	74	12	<0.03	7.2	0.2		30.7
平均	—	—	26.8	37	74	12	<0.03	7.3	0.5	<0.1	31.7
最高	—	—	29.5	39	81	14	0.06	7.9	1.6	<0.1	35.0
最低	—	—	21.8	35	67	9.7	<0.03	7.0	<0.1	<0.1	25.6
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	日	21:00	25.9	38	73	12	<0.03	7.3	0.2		30.7
2	月	8:49	26.3	42	70	9.8	<0.03	7.5	1.1	<0.1	34.3
3	火	8:43	26.7	39	72	9.6	<0.03	7.6	1.3	<0.1	34.9
4	水	8:42	27.0	40	72	12	0.04	7.7	1.5	<0.1	34.8
5	木	8:42	27.1	40	73	12	0.07	7.6	2.2	<0.1	34.6
6	金	8:42	27.2	40	77	12	<0.03	7.5	1.0	<0.1	34.1
7	土	21:00	27.0	40	77	12	0.04	7.4	1.3		34.6
8	日	21:00	27.0	39	78	12	0.04	7.7	1.7		34.5
9	月	8:43	27.8	39	76	11	0.04	7.5	1.6	<0.1	34.6
10	火	8:42	27.4	39	77	10	0.05	7.5	1.9	<0.1	34.8
11	水	8:39	28.2	40	79	11	0.04	7.8	1.5	<0.1	35.2
12	木	8:42	28.0	40	70	11	0.04	7.8	1.4	<0.1	34.6
13	金	8:43	27.7	40	75	12	0.03	7.8	1.5	<0.1	34.8
14	土	21:00	27.0	39	75	11	0.03	7.7	1.2		34.5
15	日	21:00	26.7	40	75	10	0.03	7.8	1.4		35.0
16	月	21:00	27.0	38	76	10	<0.03	7.5	1.5		35.3
17	火	8:45	27.2	40	71	10	0.03	7.4	1.6	<0.1	35.0
18	水	8:42	27.3	40	75	11	0.05	7.9	2.1	<0.1	34.9
19	木	8:42	26.7	42	66	10	0.05	7.6	1.9	<0.1	34.9
20	金	8:43	25.9	40	64	11	<0.03	7.5	0.4	<0.1	33.9
21	土	21:00	25.0	40	65	9.9	<0.03	7.8	1.3		34.9
22	日	21:00	25.0	39	65	9.9	<0.03	7.8	1.6		35.1
23	月	21:00	25.0	40	69	11	0.04	7.8	2.0		34.8
24	火	8:42	22.4	40	66	12	<0.03	7.2	0.3	<0.1	32.7
25	水	8:42	24.9	41	66	10	0.04	7.7	2.0	<0.1	35.2
26	木	8:26	24.8	40	63	9.9	0.03	7.9	1.9	<0.1	35.1
27	金	8:45	24.6	40	68	10	0.04	7.8	1.9	<0.1	34.5
28	土	21:00	24.5	40	66	9.8	<0.03	7.7	1.4		34.9
29	日	21:00	24.2	38	68	9.9	<0.03	7.7	1.9		35.3
30	月	8:46	25.1	41	67	10	0.03	7.8	1.6	<0.1	35.4
-	-										
平均	-		26.2	40	71	11	<0.03	7.6	1.5	<0.1	34.6
最高	-		28.2	42	79	12	0.07	7.9	2.2	<0.1	35.4
最低	-		22.4	38	63	9.6	<0.03	7.2	0.2	<0.1	30.7
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年10月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	火	8:11	25.0	39	70	11	0.05	7.7	2.0	<0.1	35.3
2	水	8:43	25.3	38	69	10	0.04	7.8	1.7	<0.1	35.7
3	木	8:49	25.0	39	66	9.5	0.05	7.6	2.0	<0.1	35.1
4	金	8:41	24.8	39	68	10	0.03	7.7	1.3	<0.1	35.4
5	土	21:00	24.2	38	67	10	<0.03	7.8	1.3		35.4
6	日	21:00	24.0	39	69	11	<0.03	7.5	0.4		34.3
7	月	8:43	24.1	40	66	10	<0.03	7.8	1.3	<0.1	35.2
8	火	8:46	24.3	39	67	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	33.4
9	水	8:41	23.6	39	65	12	<0.03	7.4	0.1	<0.1	33.4
10	木	8:42	23.3	39	65	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	33.7
11	金	8:42	23.5	40	68	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	34.0
12	土	21:00	22.5	38	74	14	<0.03	7.1	<0.1		28.1
13	日	21:00	22.0	37	72	13	<0.03	7.1	<0.1		28.4
14	月	21:00	22.0	37	67	12	<0.03	7.3	0.4		30.2
15	火	8:44	21.8	38	67	12	<0.03	7.3	0.1	<0.1	31.9
16	水	8:43	21.3	39	74	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.0
17	木	8:43	21.1	39	68	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.5
18	金	8:51	21.2	39	66	12	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	32.6
19	土	21:00	20.8	39	71	10	0.04	7.8	1.6		34.5
20	日	21:00	20.8	39	68	9.9	0.04	7.9	1.7		34.6
21	月	8:21	20.5	39	65	9.7	0.05	7.8	1.9	<0.1	34.9
22	火	21:00	20.7	38	71	13	<0.03	7.4	0.3		31.5
23	水	8:53	20.7	39	71	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	32.1
24	木	8:41	20.8	37	74	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	30.4
25	金	8:42	20.7	37	67	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	31.9
26	土	21:00	20.0	37	69	12	<0.03	7.3	0.2		31.0
27	日	21:00	20.0	38	70	12	<0.03	7.4	<0.1		32.8
28	月	8:42	20.3	38	71	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	33.3
29	火	8:42	20.1	38	65	12	<0.03	7.3	0.2	<0.1	33.2
30	水	8:42	19.8	39	66	9.7	0.05	7.5	1.9	<0.1	35.8
31	木	8:41	19.7	38	64	9.8	0.05	8.0	2.3	<0.1	35.8
平均	—	—	22.1	38	68	11	<0.03	7.5	0.7	<0.1	33.2
最高	—	—	25.3	40	74	14	0.05	8.0	2.3	<0.1	35.8
最低	—	—	19.7	37	64	9.5	<0.03	7.1	<0.1	<0.1	28.1
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年11月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	金	8:49	19.5	38	65	9.8	<0.03	7.5	2.0	<0.1	35.0
2	土	21:00	19.0	38	63	11	<0.03	7.4	0.5		33.3
3	日	21:00	19.0	37	62	9.7	<0.03	7.4	1.6		35.2
4	月	21:00	19.0	38	64	9.4	<0.03	7.6	2.1		35.4
5	火	8:52	18.8	37	63	9.4	<0.03	7.5	2.0	<0.1	35.8
6	水	8:45	18.7	37	60	9.4	<0.03	7.6	1.8	<0.1	35.2
7	木	8:42	18.6	37	66	9.6	<0.03	7.6	1.3	<0.1	35.6
8	金	8:48	18.5	37	64	9.7	<0.03	7.4	1.7	<0.1	35.5
9	土	21:00	17.5	37	63	9.7	<0.03	7.4	1.5		34.5
10	日	21:00	17.5	38	64	9.6	<0.03	7.5	1.5		37.8
11	月	8:41	17.7	37	62	9.6	<0.03	7.5	1.7	<0.1	34.9
12	火	8:42	17.6	38	65	9.8	<0.03	7.6	1.6	<0.1	34.8
13	水	8:43	17.5	38	70	10	<0.03	7.5	1.7	<0.1	35.0
14	木	8:46	17.6	38	69	10	<0.03	7.4	0.9	<0.1	34.5
15	金	8:43	16.8	38	63	9.8	<0.03	7.5	1.8	<0.1	34.8
16	土	21:00	17.0	38	67	9.7	<0.03	7.8	0.8		34.4
17	日	21:00	17.0	38	63	9.7	<0.03	7.9	1.1		34.3
18	月	8:43	17.0	38	65	9.6	<0.03	8.0	1.3	<0.1	34.5
19	火	8:51	16.9	37	66	9.9	<0.03	7.9	1.4	<0.1	34.5
20	水	8:46	16.4	38	65	10	<0.03	7.8	1.6	<0.1	34.3
21	木	8:41	16.1	38	66	9.6	<0.03	7.8	1.3	<0.1	34.2
22	金	8:43	16.0	38	66	9.7	<0.03	7.9	1.1	<0.1	34.2
23	土	21:00	15.7	38	67	9.7	<0.03	7.9	1.3		35.0
24	日	21:00	16.0	38	67	9.6	<0.03	7.5	1.3		35.4
25	月	8:42	16.3	38	58	9.7	<0.03	7.5	1.5	<0.1	35.3
26	火	8:42	16.0	38	67	10	<0.03	7.2	0.9	<0.1	34.4
27	水	8:43	15.9	38	65	9.7	<0.03	7.9	1.6	<0.1	35.3
28	木	8:44	15.9	38	66	11	<0.03	7.5	1.0	<0.1	34.7
29	金	8:42	14.5	38	69	9.9	0.04	7.8	2.4	<0.1	35.8
30	土	21:00	14.0	38	69	10	<0.03	7.9	1.2		35.8
-	-										
平均	-		17.1	38	65	9.8	<0.03	7.6	1.5	<0.1	35.0
最高	-		19.5	38	70	11	0.04	8.0	2.4	<0.1	37.8
最低	-		14.0	37	58	9.4	<0.03	7.2	0.5	<0.1	33.3
記事											



# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和1年12月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	14.0	38	70	10	0.03	7.7	1.6		35.4
2	月	8:43	14.5	38	65	10	0.04	7.7	1.5	<0.1	35.8
3	火	8:26	14.2	39	68	11	0.06	7.8	2.2	<0.1	35.5
4	水	8:42	14.1	39	67	9.9	0.05	7.7	1.7	<0.1	35.4
5	木	8:44	13.8	39	65	10	<0.03	7.5	0.7	<0.1	34.9
6	金	8:54	13.4	39	63	9.8	0.05	7.8	1.6	<0.1	35.4
7	土	21:00	12.8	39	66	9.7	<0.03	7.7	1.4		34.1
8	日	21:00	12.9	39	69	9.6	<0.03	7.8	1.3		34.4
9	月	8:43	13.0	39	70	9.5	<0.03	7.8	1.2	<0.1	34.6
10	火	8:42	12.9	39	65	9.6	0.03	7.9	1.4	<0.1	34.4
11	水	8:41	12.9	39	66	10	0.04	7.8	1.6	<0.1	34.3
12	木	8:43	12.9	39	67	11	<0.03	7.5	0.6	<0.1	33.5
13	金	8:41	12.6	38	68	10	0.05	7.8	2.1	<0.1	35.1
14	土	21:00	12.0	38	68	9.6	<0.03	7.7	1.6		34.6
15	日	21:00	12.5	38	65	9.7	0.03	7.8	1.0		34.6
16	月	8:51	12.3	39	64	9.8	0.04	7.4	1.6	<0.1	35.0
17	火	8:41	12.6	39	69	12	<0.03	6.9	0.1	<0.1	33.4
18	水	8:42	12.8	40	67	11	<0.03	7.4	<0.1	<0.1	33.0
19	木	8:51	12.6	40	65	11	<0.03	7.6	<0.1	<0.1	33.0
20	金	8:41	12.5	39	68	11	<0.03	7.6	<0.1	<0.1	33.3
21	土	21:00	11.9	39	67	11	<0.03	7.5	<0.1		32.6
22	日	21:00	12.0	39	67	11	<0.03	7.5	<0.1		32.8
23	月	8:42	12.0	39	67	11	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	32.8
24	火	8:51	12.1	39	64	12	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.0
25	水	8:41	11.8	39	67	12	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	32.9
26	木	8:41	12.8	39	66	12	<0.03	7.5	<0.1	<0.1	33.0
27	金	8:17	11.8	39	67	11	0.04	7.8	1.1	<0.1	34.7
28	土	21:00	11.5	35	63	10	<0.03	7.9	0.5		34.5
29	日	21:00	11.2	39	67	10	<0.03	7.9	0.8		34.5
30	月	21:00	11.3	39	65	10	<0.03	7.9	0.7		34.5
31	火	21:00	11.0	39	66	11	<0.03	7.8	0.8		33.9
平均	—	12.6	39	66	10	<0.03	7.7	0.9	<0.1	34.2	
最高	—	14.5	40	70	12	0.06	7.9	2.2	<0.1	35.8	
最低	—	11.0	35	63	9.5	<0.03	6.9	<0.1	<0.1	32.6	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和2年1月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	水	21:00	10.7	39	69	10	<0.03	7.8	1.4	34.3	
2	木	21:00	10.5	39	67	10	0.03	7.8	1.1	34.3	
3	金	21:00	11.0	39	62	10	<0.03	7.8	1.2	34.5	
4	土	21:00	10.5	40	65	10	<0.03	7.8	1.0	34.1	
5	日	21:00	10.3	40	64	10	0.03	7.8	1.1	34.2	
6	月	8:43	10.6	39	65	10	0.04	7.9	1.8	<0.1	34.4
7	火	9:01	10.8	40	68	10	0.04	7.8	1.4	<0.1	34.0
8	水	8:42	10.8	40	63	9.7	0.05	7.8	1.5	<0.1	34.6
9	木	8:42	11.0	41	62	9.8	0.06	7.6	1.8	<0.1	34.6
10	金	8:42	10.9	42	70	9.9	0.07	7.6	2.4	<0.1	34.7
11	土	21:00	10.0	39	68	10	0.05	8.1	1.7	34.7	
12	日	21:00	10.5	39	68	9.8	0.05	7.9	1.2	34.4	
13	月	21:00	10.0	40	70	10	0.05	8.0	1.6	35.1	
14	火	8:50	10.2	40	67	9.9	0.05	7.7	1.7	<0.1	35.4
15	水	8:57	10.4	39	65	9.7	0.04	8.0	1.4	<0.1	34.8
16	木	8:48	10.2	40	70	9.9	0.05	8.0	1.4	<0.1	34.9
17	金	8:41	10.1	39	66	10	0.05	7.9	1.4	<0.1	34.9
18	土	21:00	10.0	40	67	9.8	<0.03	7.9	1.0	33.5	
19	日	欠測	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	月	8:41	10.3	39	67	10	0.04	7.9	1.2	<0.1	34.7
21	火	8:41	10.2	39	70	11	0.05	7.9	1.6	<0.1	35.0
22	水	8:46	9.9	44	70	12	<0.03	7.6	0.3	<0.1	32.0
23	木	8:50	10.2	39	70	9.9	<0.03	7.8	0.9	0.1	34.7
24	金	8:42	10.4	40	65	9.8	0.05	7.6	1.3	0.1	35.2
25	土	21:30	9.6	40	69	10	<0.03	7.8	1.1	34.3	
26	日	21:00	9.8	40	68	9.9	<0.03	7.8	0.9	34.1	
27	月	8:44	10.4	39	70	9.8	<0.03	7.7	1.1	<0.1	34.0
28	火	8:45	10.1	39	68	9.9	0.05	7.7	1.6	0.1	34.5
29	水	8:40	10.4	39	65	9.7	0.05	7.7	1.4	0.1	34.5
30	木	8:46	10.3	40	69	9.8	0.06	7.7	1.9	0.1	34.3
31	金	8:41	10.4	41	67	13	0.08	7.8	2.0	<0.1	34.5
平均	—	10.4	40	67	10	0.03	7.8	1.4	<0.1	34.4	
最高	—	11.0	44	70	13	0.08	8.1	2.4	0.1	35.4	
最低	—	9.6	39	62	9.7	<0.03	7.6	0.3	<0.1	32.0	
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和2年2月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度
日	曜	時:分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L
1	土	21:00	9.4	38	65	9.8	<0.03	7.8	0.8		34.1
2	日	21:00	9.5	38	69	10	<0.03	7.9	1.4		34.3
3	月	8:47	9.8	38	68	9.9	<0.03	7.9	1.7	<0.1	33.8
4	火	8:56	9.9	38	64	9.8	<0.03	7.9	1.7	<0.1	34.5
5	水	8:45	9.8	38	66	10	<0.03	7.9	1.7	<0.1	34.1
6	木	8:41	9.4	39	66	11	<0.03	7.7	1.8	<0.1	34.6
7	金	9:13	9.1	39	66	11	<0.03	7.7	1.4	0.1	34.5
8	土	21:00	8.0	38	68	10	<0.03	7.9	1.3		34.7
9	日	21:00	9.0	38	64	11	<0.03	8.0	1.5		34.5
10	月	8:13	8.8	39	68	12	0.04	7.7	3.0	<0.1	32.0
11	火	21:00	8.9	39	67	10	<0.03	8.0	1.3		34.0
12	水	8:43	9.2	38	68	10	<0.03	8.0	1.1	<0.1	34.2
13	木	8:47	9.4	39	65	11	<0.03	7.9	1.3	<0.1	34.0
14	金	8:42	9.6	39	61	10	<0.03	7.9	0.9	<0.1	34.6
15	土	21:00	9.5	39	66	10	<0.03	8.0	1.1		
16	日	21:00	9.6	39	65	11	<0.03	7.9	1.3		
17	月	8:41	10.1	40	75	15	0.04	8.0	1.7	<0.1	34.5
18	火	8:41	9.5	38	65	9.9	<0.03	8.0	1.2	<0.1	34.2
19	水	8:44	9.5	38	65	11	<0.03	7.8	0.4	<0.1	33.3
20	木	8:42	9.6	39	73	10	<0.03	7.9	1.1	<0.1	34.3
21	金	8:43	9.6	39	65	9.8	<0.03	8.0	1.1	<0.1	34.0
22	土	21:00	9.5	38	62	10	<0.03	8.1	0.1		34.5
23	日	21:00	9.2	40	76	13	0.04	7.9	1.7		35.1
24	月	21:00	9.5	39	72	11	0.04	8.0	2.0		34.9
25	火	8:44	9.7	40	70	11	0.04	7.9	2.2	<0.1	34.7
26	水	8:45	9.8	39	65	11	0.04	7.9	2.0	<0.1	34.6
27	木	8:43	9.7	39	66	11	0.04	8.0	1.9	<0.1	35.0
28	金	8:41	9.5	40	68	10	0.05	7.9	1.9	<0.1	34.8
29	土	21:00	9.2	37	69	10	0.03	7.9	1.1		34.4
平均	—		9.4	39	67	11	<0.03	7.9	1.4	<0.1	34.3
最高	—		10.1	40	76	15	0.05	8.1	3.0	0.1	35.1
最低	—		8.0	37	61	9.8	<0.03	7.7	0.1	<0.1	32.0
記事											

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和2年3月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	日	21:00	9.5	39	68	10	0.04	7.9	1.4	34.3	
2	月	8:51	9.9	40	69	10	0.04	7.9	1.4	<0.1	34.8
3	火	8:55	10.1	40	69	10	0.04	8.0	1.5	<0.1	34.3
4	水	8:41	10.2	40	66	10	0.04	7.9	1.8	<0.1	34.4
5	木	8:44	10.0	40	66	11	<0.03	7.7	0.6	<0.1	33.5
6	金	8:41	9.9	41	79	14	0.07	7.8	2.3	0.2	34.5
7	土	21:00	9.5	40	74	12	0.05	7.8	1.5		34.3
8	日	21:00	9.8	40	72	10	0.03	7.8	1.3		33.9
9	月	8:44	9.9	40	65	11	0.03	7.7	1.5	<0.1	34.5
10	火	8:41	10.3	39	69	10	0.03	7.6	1.5	<0.1	34.7
11	水	8:29	10.8	42	76	13	0.06	7.7	1.9	0.1	34.4
12	木	8:42	11.1	41	78	15	<0.03	7.4	0.3	<0.1	31.1
13	金	8:42	10.7	40	72	11	0.03	7.5	1.2	<0.1	33.8
14	土	21:00	10.2	40	73	11	0.06	7.6	2.0		32.9
15	日	21:00	10.5	42	78	14	0.03	7.5	1.0		32.4
16	月	8:41	10.0	40	76	12	0.07	7.5	2.1	<0.1	33.4
17	火	8:51	10.2	40	71	12	0.09	7.7	2.7	<0.1	33.7
18	水	8:43	10.5	41	76	11	0.08	7.8	2.4	<0.1	34.2
19	木	8:45	10.6	41	73	11	0.07	7.7	2.3	<0.1	34.0
20	金	21:00	10.4	40	68	10	0.03	7.7	1.3		34.1
21	土	21:00	10.5	40	70	10	0.04	7.8	2.2		34.2
22	日	21:00	10.7	41	73	11	0.04	7.7	1.3		34.3
23	月	8:43	10.9	41	67	9.8	0.04	7.6	1.7	<0.1	33.9
24	火	8:46	11.3	41	73	10	0.06	7.8	2.6	<0.1	34.6
25	水	8:51	10.8	41	70	11	<0.03	7.7	0.8	<0.1	33.8
26	木	8:42	10.9	41	67	10	0.05	7.6	2.1	<0.1	34.4
27	金	8:45	11.5	41	72	10	0.05	7.9	2.4	<0.1	34.7
28	土	21:00	10.5	41	69	10	0.04	7.5	1.1		34.1
29	日	21:00	11.0	41	72	10	0.04	7.7	1.7		34.5
30	月	8:41	11.5	41	72	10	0.04	7.6	1.8	<0.1	34.3
31	火	8:46	11.5	41	72	10	0.03	7.5	1.5	<0.1	34.3
平均	—	10.5	41	71	11	0.04	7.7	1.7	<0.1	34.0	
最高	—	11.5	42	79	15	0.09	8.0	2.7	0.2	34.8	
最低	—	9.5	39	65	9.8	<0.03	7.4	0.3	<0.1	31.1	
記事											