

# 水道施設管理集計表（水質検査等）

吉川浄水場（工業用水）

令和6年4月

	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	遊離残留塩素	総アルカリ度	
日曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L	mg/L	
1	月	9:03	10.0	38	71	9.5	0.06	7.7	1.1	<0.1	34.8
2	火	8:44	11.2	37	75	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	30.9
3	水	8:43	11.6	37	74	12	<0.03	7.4	0.2	<0.1	31.3
4	木	8:42	11.4	37	70	9.6	0.07	7.7	1.1	<0.1	34.2
5	金	8:39	11.4	37	71	9.5	0.07	7.7	1.1	<0.1	34.3
6	土	21:00	9.7	37	70	9.5	0.07	7.6	0.8		35.1
7	日	21:00	11.0	38	70	9.6	0.07	7.6	1.2		35.8
8	月	8:42	12.3	37	71	9.6	0.12	7.7	1.7	<0.1	35.2
9	火	8:44	12.2	37	71	9.4	0.12	7.7	1.4	<0.1	35.0
10	水	8:56	12.5	37	76	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	31.3
11	木	8:40	12.1	37	73	12	<0.03	7.4	0.3	<0.1	31.5
12	金	8:43	12.2	37	74	11	<0.03	7.5	0.4	<0.1	33.1
13	土	21:05	11.0	37	69	9.4	0.08	7.6	1.2		36.0
14	日	21:05	11.5	37	69	9.4	0.08	7.6	1.2		36.0
15	月	8:41	12.6	37	71	9.4	0.09	7.7	1.3	<0.1	36.2
16	火	8:41	12.2	38	72	9.4	0.10	7.6	1.4	<0.1	36.6
17	水	8:40	12.1	38	72	11	0.03	7.5	0.5	<0.1	35.2
18	木	8:42	12.5	37	73	9.7	0.09	7.7	1.5	<0.1	36.6
19	金	8:41	13.9	37	72	9.8	0.13	7.8	1.9	<0.1	36.1
20	土	21:24	13.2	37	68	9.6	0.10	7.6	1.4		36.1
21	日	21:00	13.0	37	68	9.4	0.08	7.5	1.3		36.7
22	月	8:43	14.0	37	68	9.4	0.11	7.7	1.6	<0.1	36.6
23	火	8:39	13.8	37	70	9.4	0.10	7.7	1.7	<0.1	35.5
24	水	8:41	13.7	37	66	9.5	0.10	7.7	1.6	<0.1	36.4
25	木	8:42	12.1	37	67	9.4	0.14	7.6	2.6	<0.1	37.2
26	金	8:40	13.3	37	67	9.6	0.11	7.7	3.8	<0.1	37.5
27	土	21:00	13.5	37	67	9.5	0.09	7.7	1.4		35.1
28	日	21:20	13.2	37	66	9.4	0.08	7.6	1.4		35.3
29	月	21:00	13.0	37	67	9.4	0.09	7.6	1.5		35.3
30	火	8:41	14.2	37	66	9.3	0.12	7.8	2.3	<0.1	35.2
-	-										
平均	—	12.3	37	70	9.9	0.08	7.6	1.3	<0.1	35.1	
最高	—	14.2	38	76	12	0.14	7.8	3.8	<0.1	37.5	
最低	—	9.7	37	66	9.3	<0.03	7.4	0.2	<0.1	30.9	
記事											