

伊吹高等学校キュービクル機器更新業務 仕様詳細

1. 第1柱 高圧気中開閉器更新業務

業務内容 ①高圧気中開閉器取替作業

参考品番 商品名：高圧気中開閉器
品番：KLT-PSA-D2N11LT
個数：1台

留意事項

- ・高圧引き下げ線 6KV PDC 共は既設を流用すること。
- ・取り替え等により必要なくなった既設部品等は全て諸法令に基づき処分すること。
- ・機器がすべて正常に動作するか確認し、担当者に報告すること。

2. キュービクル内 高圧機器更新業務

業務内容 ①一級漏電火災警報器取替作業
②零相変流器取替作業

商品名	一級漏電火災警報器	零相変流器 ZCT	動力トランス 100KVA
品番	AGD-NY	OTG-LA30	RA-3R
個数	2台	2台	1台

留意事項

- ・一級漏電火災警報器は既設との大きさが違うため、必要なパネルを用意すること。
- ・取り替え等により必要なくなった既設部品等は全て諸法令に基づき処分すること。
- ・機器がすべて正常に動作するか確認し、担当者に報告すること。