

質問に対する回答②①

2024/7/19

滋賀県土木交通部道路整備課

工事名：令和6年度 第A706-5号 杉本余呉線補助道路整備工事

番号	質問事項	回答
1	入札説明書(別紙—1)3頁、視点 目的物の品質①、着目点欄に記載の、②「目地部の確実な打設・締固めを行う」の「目地部」とは、打設済の覆工コンクリートとその隣のスパン打設時の間のことを指しているのでしょうか。それとも、インバートと覆工コンクリートの打ち継ぎ部のことを指しているのでしょうか。ご教示ください。	隣り合う覆工コンクリート同士の覆工目地部を指します。