

令和6年度水道における PFOS 及び PFOA に関する調査結果

事業体名	検査地点	令和5年度 最大値 (ng/L)	令和6年度 最大値 (ng/L)
大津市	給水栓水	7	5
彦根市	給水栓水	nd	
近江八幡市	給水栓水	19	13
草津市	浄水場出口水	7	nd
守山市	給水栓水	30	20
栗東市	給水栓水	23	17
甲賀市	給水栓水	11	10
野洲市	給水栓水	15	
湖南市	浄水場出口水	nd	nd
高島市	原水		nd
東近江市	給水栓水	nd	6
米原市	給水栓水		nd
日野町	給水栓水		nd
竜王町	給水栓水		7
豊郷町	給水栓水	nd	nd
甲良町		nd	nd
多賀町	原水		nd
長浜水道企業団	浄水場出口水	5	nd
長浜水道企業団（浅井）	浄水場出口水	nd	nd
長浜水道企業団（高月）	浄水場出口水	nd	nd
愛知郡広域行政組合			nd
滋賀県企業庁	浄水場出口水	7	8
長浜水道企業団（湖北西部地区簡易水道）	浄水場出口水	nd	nd
長浜水道企業団（湖北中部地区簡易水道）	浄水場出口水	nd	nd
長浜水道企業団（木之本簡易水道）	浄水場出口水	nd	nd
長浜水道企業団（西浅井簡易水道）	浄水場出口水	nd	nd
長浜水道企業団（郡上地区簡易水道）	浄水場出口水	nd	nd

nd:not detected(不検出)

詳しい公表結果は国土交通省のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000603.html