

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

浄水場名			八屋戸		真 野		柳が崎		膳 所	
採水地点			原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水
採水年月日 (※の項目は中段、★の項目は下段)			令和6年6月10日		令和6年6月10日		令和6年5月13日		令和6年5月13日	
			令和6年6月4日		令和6年6月4日		令和6年5月20日		令和6年5月20日	
			令和6年6月4日		令和6年6月4日		令和6年6月3日		令和6年6月3日	
項 目		目 標 値								
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目4	削 除									
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目6	削 除									
目7	削 除									
目8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目9	※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
目10	亜 塩 素 酸	0.6mg/L以下	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満
目11	削 除									
目12	二 酸 化 塩 素	0.6mg/L以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目13	※ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	****	0.001	****	0.001	****	0.001	****	0.001未満
目14	※抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	****	0.003	****	0.003	****	0.003	****	0.002未満
目16	※残留塩素	1mg/L以下	****	0.4	****	0.4	****	0.5	****	0.7
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	36	36	36	37	38	37	36	37
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.024	0.001未満	0.010	0.001未満	0.027	0.001未満	0.024	0.001未満
目19	遊 離 炭 酸	20mg/L以下	2未満	2未満	2未満	2.0	2未満	2.2	2未満	2.3
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	4.2	1.3	4.1	1.6	4.3	1.0	4.3	1.0
目23	臭 気 強 度 (TON)	3以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目24	蒸 発 残 留 物	30mg/L以上 200mg/L以下	66	68	63	70	70	67	68	70
目25	濁 度	1度以下	2.0	0.1未満	1.6	0.1未満	5.1	0.1未満	5.6	0.1未満
目26	pH 値	7.5程度	8.2	7.5	8.8	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4
目27	腐 食 性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	****	-1.3	****	-1.4	****	-1.3	****	-1.4
目28	従 属 栄 養 細 菌	2000集落/mL以下(暫定)	330	1	480	0	3300	0	2000	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.07	0.01	0.07	0.08	0.08	0.09	0.05
目31	★ペ'ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ'ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005	0.000006	0.000005
検 査 機 関			大津市企業局 施設部 浄水管理センター 水質管理課							

注) 目12二酸化塩素は大津市の浄水方法においては非該当。 目15農薬類は別途報告。 目23臭気強度は必要時のみ測定のため今回は実施せず。

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

浄水場名			八屋戸		真 野		柳が崎		膳 所	
採水地点			原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水
採水年月日 (※の項目は中段、★の項目は下段)			令和6年9月9日		令和6年9月9日		令和6年7月8日		令和6年7月8日	
			令和6年9月24日		令和6年9月24日		令和6年7月22日		令和6年7月22日	
			令和6年8月6日		令和6年8月6日		令和6年8月5日		令和6年8月5日	
項 目		目 標 値								
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目4	削 除									
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目6	削 除									
目7	削 除									
目8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目9	※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
目10	亜 塩 素 酸	0.6mg/L以下	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満
目11	削 除									
目12	二 酸 化 塩 素	0.6mg/L以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目13	※ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	****	0.001	****	0.002	****	0.001	****	0.001未満
目14	※抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	****	0.003	****	0.004	****	0.003	****	0.003
目16	※残留塩素	1mg/L以下	****	0.3	****	0.6	****	0.5	****	0.6
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	32	30	34	35	35	35	32	34
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	0.001未満	0.004	0.001未満	0.017	0.001未満	0.013	0.001未満
目19	遊 離 炭 酸	20mg/L以下	5.8	3.6	2未満	2未満	2未満	2.9	2未満	2.9
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	2.5	1.0	3.3	1.1	4.0	1.5	3.7	1.2
目23	臭 気 強 度 (TON)	3以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目24	蒸 発 残 留 物	30mg/L以上 200mg/L以下	63	71	63	68	65	69	65	69
目25	濁 度	1度以下	0.8	0.1未満	0.9	0.1未満	2.8	0.1未満	2.4	0.1未満
目26	pH 値	7.5程度	7.2	7.1	8.0	7.5	7.9	7.3	7.7	7.3
目27	腐 食 性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	****	-1.7	****	-1.2	****	-1.5	****	-1.5
目28	従 属 栄 養 細 菌	2000集落/mL以下(暫定)	410	1	2800	0	1400	0	1000	2
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.03	0.02	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06
目31	★ペ'ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ'ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000006	0.000006	0.000006	0.000005未満
検 査 機 関			大津市企業局 施設部 浄水管理センター 水質管理課							

注) 目12二酸化塩素は大津市の浄水方法においては非該当。 目15農薬類は別途報告。 目23臭気強度は必要時のみ測定のため今回は実施せず。

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

浄水場名			八屋戸		真 野		柳が崎		膳 所	
採水地点			原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水
採水年月日 (※の項目は中段、★の項目は下段)			令和6年11月18日		令和6年11月18日		令和6年10月7日		令和6年10月7日	
			令和6年11月12日		令和6年11月12日		令和6年10月21日		令和6年10月21日	
			令和6年11月12日		令和6年11月12日		令和6年11月13日		令和6年11月13日	
項 目		目 標 値								
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目4	削 除									
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目6	削 除									
目7	削 除									
目8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目9	※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
目10	亜 塩 素 酸	0.6mg/L以下	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満
目11	削 除									
目12	二 酸 化 塩 素	0.6mg/L以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目13	※ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	****	0.001	****	0.001	****	0.001	****	0.001未満
目14	※抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下(暫定)	****	0.002	****	0.002	****	0.003	****	0.002
目16	※残 留 塩 素	1mg/L以下	****	0.7	****	0.6	****	0.6	****	0.9
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	35	34	35	35	35	36	34	35
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.001未満	0.011	0.001未満	0.021	0.001未満	0.017	0.001未満
目19	遊 離 炭 酸	20mg/L以下	2未満	2未満	2未満	2.4	2.5	3.6	2未満	3.4
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	3.5	1.3	4.1	1.3	4.8	1.5	5.0	1.5
目23	臭 気 強 度 (TON)	3以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目24	蒸 発 残 留 物	30mg/L以上 200mg/L以下	61	67	64	67	72	78	69	76
目25	濁 度	1度以下	1.5	0.1未満	4.1	0.1未満	2.8	0.1未満	2.1	0.1未満
目26	pH 値	7.5程度	7.8	7.5	7.7	7.4	7.5	7.2	8.2	7.1
目27	腐 食 性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	****	-1.4	****	-1.4	****	-1.6	****	-1.7
目28	従 属 栄 養 細 菌	2000集落/mL以下(暫定)	480	0	1500	3	1800	0	1800	0
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02	0.06	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04
目31	★ペ'ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ'ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000006	0.000006
検 査 機 関			大津市企業局 施設部 浄水管理センター 水質管理課							

注) 目12二酸化塩素は大津市の浄水方法においては非該当。 目15農薬類は第1回及び第2回に検査実施済。 目23臭気強度は必要時のみ測定のため今回は実施せず。

水質検査結果（水質管理目標設定項目）

浄水場名			八屋戸		真 野		柳が崎		膳 所	
採水地点			原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水	原水	栓水
採水年月日			令和7年2月3日		令和7年2月3日		令和7年1月14日		令和7年1月14日	
			令和7年1月21日※1		令和7年1月21日※1		令和7年1月20日※1		令和7年1月20日※1	
			令和7年2月18日※2		令和7年2月18日※2		令和7年2月17日※2		令和7年2月17日※2	
項 目		目 標 値								
目1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
目3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目4	削 除									
目5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
目6	削 除									
目7	削 除									
目8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
目9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}	0.008未満 ^{※1}
目10	亜 塩 素 酸	0.6mg/L以下	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満
目11	削 除									
目12	二 酸 化 塩 素	0.6mg/L以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※1}	****	0.001未満 ^{※1}
目14	抱 水 ク ロ ラ ー ル	0.02mg/L以下(暫定)	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※1}	****	0.002未満 ^{※1}
目16	残 留 塩 素	1mg/L以下	****	0.7 ^{※2}	****	0.9 ^{※2}	****	0.8 ^{※1}	****	0.7 ^{※1}
目17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上 100mg/L以下	35	37	37	36	35	36	35	37
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.010	0.001未満	0.010	0.001未満	0.020	0.001未満	0.021	0.001未満
目19	遊 離 炭 酸	20mg/L以下	2未満	2.0	2未満	2未満	2未満	2.0	2未満	3.1
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
目21	メチルtertブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
目22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	2.9	1.6	2.9	1.5	4.8	1.5	5.4	1.5
目23	臭 気 強 度 (TON)	3以下	****	****	****	****	****	****	****	****
目24	蒸 発 残 留 物	30mg/L以上 200mg/L以下	63	62	62	64	77	69	77	71
目25	濁 度	1度以下	0.8	0.1未満	1.0	0.1未満	8.1	0.1未満	8.2	0.1未満
目26	pH 値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.4	7.7	7.3
目27	腐 食 性 (ランゲリア 指 数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	****	-1.5	****	-1.5	****	-1.6	****	-1.6
目28	従 属 栄 養 細 菌	2000集落/mL以下(暫定)	160	0	470	0	1500	0	1500	1
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.03	0.03	0.01	0.03	0.12	0.02	0.10	0.02
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}	0.000005未満 ^{※2}
検 査 機 関			大津市企業局 施設部 浄水管理センター 水質管理課							

注) 目12二酸化塩素は大津市の浄水方法においては非該当。 目15農薬類は別途報告。 目23臭気強度は必要時のみ測定のため今回は実施せず。

農薬類検査結果書				令和6年度		1回目		(単位:mg/L)					
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	八屋戸						八屋戸		
					原水						R6.6.24	R6.6.24	
					R6.6.24	R6.6.24							
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.003	<0.003	
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008					<0.0002	<0.0002	
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					0.00006	<0.00002	
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.0002	<0.0002	
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00006	<0.00006	
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009					<0.0002	<0.0002	
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.001	<0.001	
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.0006	<0.0006	
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0003	<0.0003	
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.00005	<0.00005	
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0001	<0.0001	
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008					<0.0004	<0.0004	
13	イソフェンホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00004	<0.00004	<0.00004					<0.0002	<0.0002	
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.00005	<0.00005	
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003					<0.0002	<0.0002	
16	イブフェンカルバゾン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002					<0.0005	<0.0005	
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009					<0.000005	<0.000005	
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009					<0.0001	<0.0001	
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003	
21	エトフェンブロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008					<0.0005	<0.0005	
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.00006	<0.00006	
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.00007	<0.00007	
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0001	<0.0001	
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.00001	<0.00001	<0.00001					<0.0003	<0.0003	
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008					<0.0002	<0.0002	
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008					<0.0002	<0.0002	
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0003	<0.0003	
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.000005	<0.000005	<0.000005					<0.0005	<0.0005	
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0009	<0.0009	
32	キャブタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003					<0.0005	<0.0005	
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0005	<0.0005	
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02					<0.0003	<0.0003	
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.001	<0.001	
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	
37	クロルニトロフエン (CNP)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.001	<0.001	
38	クロルビリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.0009	<0.0009	
39	クロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.00005	<0.00005	
40	シアナジン	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001					<0.002	<0.002	
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003					<0.003	<0.003	
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0001	<0.0001	
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008					<0.0007	<0.0007	
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004					<0.0001	<0.0001	
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009					<0.007	<0.007	
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.0005	<0.0005	
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003					<0.0003	<0.0003	
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.002	<0.002	
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003	
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003					<0.0003	<0.0003	
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008					<0.001	<0.001	
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0005	<0.0005	
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008					0.030	0.000	

番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	八屋戸						八屋戸	
					原水						R6.6.24	R6.6.24
					R6.6.24	R6.6.24						
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003					<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002					0.00006	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
65	トリクロロホン (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003
70	ビベロホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005	<0.00005
71	ビラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.0001	<0.0001
72	ビラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004					<0.0004	<0.0004
73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002
74	ビリダフェンチオン：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005	<0.00005
75	ビリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002
76	ビロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005
77	フィブロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005					<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.0001	<0.0001
79	フェノプカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007					<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001					<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<

農薬類検査結果書

令和6年度

1回目

(単位:mg/L)

番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	真野	
					原水	栓水
					R6.6.24	R6.6.24
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00004	<0.00004	<0.00004
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバゾン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.00001	<0.00001	<0.00001
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.000005	<0.000005	<0.000005
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化・LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化・LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフエン (CNP)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルビリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	真野	
					原水	栓水
					R6.6.24	R6.6.24
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00014	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロロホン (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ビベロホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ビラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ビラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ビリダフェンチオン：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ビリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ビロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィブロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノプカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	ブレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロビコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビスシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ペンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ペンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコブロップ (MCPP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値/目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.070	0.000

農薬類検査結果書				令和6年度		1回目		(単位:mg/L)					
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	柳が崎		番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	柳が崎	
					原水	栓水						原水	栓水
					R6.6.24	R6.6.24						R6.6.24	R6.6.24
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00012	<0.00002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006	63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009	65	トリクロロホン (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005	68	ナプロバミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	70	ビベロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	71	ビラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008	72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
13	イソフェンホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00004	<0.00004	<0.00004	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	75	ピリプチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
16	イブフェンカルバゾン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	76	ビロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	79	フェノプカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	81	フェンチオン (MPP)	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.00001	<0.00001	<0.00001	85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.000005	<0.000005	<0.000005	89	ブレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
33	クミロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02	94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
38	クロルビリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005	98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
39	クロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
40	シアナジン	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	102	ペンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	103	ペンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	104	ペンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	107	メコブロップ (MCPP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008	113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	検出指標値(検出値/目標値)の総和			目標値 : 1以下(検出指標値の総和として)		0.060	0.000

農薬類検査結果書			令和6年度		1回目		膳所	
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	原水	栓水		
					R6.6.24	R6.6.24		
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005		
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008		
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006		
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005		
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009		
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006		
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001		
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005		
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006		
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008		
13	イソフェンホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00004	<0.00004	<0.00004		
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001		
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003		
16	イブフェンカルバゾン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002		
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009		
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009		
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
21	エトフェンブロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008		
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001		
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001		
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.00001	<0.00001	<0.00001		
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008		
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008		
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.000005	<0.000005	<0.000005		
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005		
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003		
33	クミロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02		
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
37	クロルニトロフエン (CNP)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001		
38	クロルビリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005		
39	クロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005		
40	シアナジン	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001		
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003		
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008		
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004		
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009		
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006		
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	0.00006		
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005		
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003		
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003		
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008		
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001		
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002		
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008		

					(単位:mg/L)	
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	膳所	
					原水	栓水
					R6.6.24	R6.6.24
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00013	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC)：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホン (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロバミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ビベロホス：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ビラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ビラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ビリダフェンチオン：失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ビリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ビロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィブロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノプカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	ブレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロビコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ペンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ペンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコブロップ (MCPP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値/目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)		0.065		0.020

農薬類検査結果書				令和6年度		1回目		(単位:mg/L)					
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	新瀬田		番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	新瀬田	
					原水	栓水						原水	栓水
					R6.6.24	R6.6.24						R6.6.24	R6.6.24
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00012	<0.00002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006	63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009	65	トリクロルホン (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005	68	ナプロバミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	70	ビベロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	71	ビラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008	72	ビラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
13	イソフェンホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00004	<0.00004	<0.00004	73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	74	ビリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	75	ビリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
16	イブフェンカルバゾン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002	76	ビロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	79	フェノプカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	81	フェンチオン (MPP)	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.00001	<0.00001	<0.00001	85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.000005	<0.000005	<0.000005	89	ブレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	92	プロビコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02	94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフエン (CNP) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001	97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
38	クロルビリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005	98	ペンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
39	クロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	99	ペンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
40	シアナジン	固相抽出-GC/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001	100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008	104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009	106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	107	メコブロップ (MCPP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	0.00005	108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003	112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008	113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008	検出指標値(検出値/目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)		0.060	0.017	

農薬類検査結果書		令和6年度		2回目		
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	八屋戸	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
1	1,3-ジクロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.000045	<0.000045	<0.000045
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバジン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.00001	<0.00001	<0.00001
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	LC-MS/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00006	<0.00006	<0.00006
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

(単位:mg/L)						
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	八屋戸	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00007	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホシ (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ピペロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコブロップ (MCP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値／目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.035	0.000

農薬類検査結果書		令和6年度		2回目		
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	真野	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
1	1,3-ジクロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.000045	<0.000045	<0.000045
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバジン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.00001	<0.00001	<0.00001
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロッブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	LC-MS/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00006	<0.00006	<0.00006
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

(単位:mg/L)						
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	真野	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00008	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホシ (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ピペロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコブロップ (MCP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値／目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.040	0.000

農薬類検査結果書		令和6年度		2回目		
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	柳が崎	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフエート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.000045	<0.000045	<0.000045
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバジン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.00001	<0.00001	<0.00001
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	LC-MS/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00006	<0.00006	<0.00006
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

(単位: mg/L)						
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	柳が崎	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00006	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホシ (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ピペロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコプロップ (MCP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値／目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.030	0.000

農薬類検査結果書		令和6年度		2回目		
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	膳所	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフエート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.000045	<0.000045	<0.000045
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバジン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシン銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.00001	<0.00001	<0.00001
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	LC-MS/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00006	<0.00006	<0.00006
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

						(単位:mg/L)	
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	膳所		
					原水	栓水	
					R6.9.3	R6.9.3	
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00007	<0.00002	
63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	
65	トリクロルホシ (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002	
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006	
68	ナプロパミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
70	ピペロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005	
71	ピラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	
72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005	
75	ピリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
76	ピロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005	
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	
79	フェノブカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
81	フェンチオン (MPP)	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006	
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007	
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
89	プレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	
92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009	
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002	
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003	
102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001	
104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007	
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001	
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007	
107	メコプロップ (MCP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005	
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002	
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004	
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004	
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003	
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002	
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001	
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005	
検出指標値(検出値／目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.035	0.000	

農薬類検査結果書			令和6年度		2回目	
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	新瀬田	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	PT-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA (ダラボン)	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D (2,4-PA)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00006	<0.00006	<0.00006
5	MCPA	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
6	アシュラム	LC-MS/MS	0.9	0.009	<0.009	<0.009
7	アセフエート	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
10	アミトラズ	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
11	アラクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00008	<0.00008	<0.00008
13	イソフェンホス；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.001	0.000045	<0.000045	<0.000045
14	イソプロカルブ (MIPC)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン (IPT)	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバジン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イプロベンホス (IBP)	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
19	インダノファン	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
20	エスプロカルブ	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンプロックス	固相抽出-GC/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン (ベンゾエピン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
23	オキサジクロメホン	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシシ銅 (有機銅)	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
25	オリサストロビン	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
26	カズサホス	固相抽出-GC/MS	0.0006	0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	固相抽出-GC/MS	0.008	0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008
29	カルバリル (NAC)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
30	カルボフラン	LC-MS/MS	0.0003	0.00001	<0.00001	<0.00001
31	キノクラミン (ACN)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
32	キャプタン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	誘導体化-LC-MS/MS	2	0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	誘導体化-LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン (CNP)；失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0001	0.0001	<0.0001	<0.0001
38	クロルピリホス	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00005	<0.00005	<0.00005
39	クロロタロニル (TPN)	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	LC-MS/MS	0.001	0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス (CYAP)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
42	ジウロン (DCMU)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル (DBN)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス (DDVP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
48	ジチオビル	固相抽出-GC/MS	0.009	0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	固相抽出-GC/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン (CAT)	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	固相抽出-GC/MS	0.003	0.00006	<0.00006	<0.00006
55	ダイムロン	LC-MS/MS	0.8	0.008	<0.008	<0.008
57	チアジニル	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	LC-MS/MS	0.08	0.0008	<0.0008	<0.0008

(単位: mg/L)						
番号	農薬名	測定方法	目標値	報告下限値	新瀬田	
					原水	栓水
					R6.9.3	R6.9.3
60	チオファネートメチル	LC-MS/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
61	チオベンカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
62	テフリルトリオン	LC-MS/MS	0.002	0.00002	0.00008	<0.00002
63	テルブカルブ (MBPMC) : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
64	トリクロビル	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
65	トリクロルホシ (DEP)	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0002	<0.0002	<0.0002
66	トリシクラゾール	LC-MS/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
67	トリフルラリン	固相抽出-GC/MS	0.06	0.0006	<0.0006	<0.0006
68	ナプロパミド	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
70	ピペロホス : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.0009	0.00005	<0.00005	<0.00005
71	ピラクロニル	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	固相抽出-GC/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
74	ピリダフェンチオン : 失効農薬	固相抽出-GC/MS	0.002	0.00005	<0.00005	<0.00005
75	ピリブチカルブ	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
76	ピロキロン	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
77	フィプロニル	LC-MS/MS	0.0005	0.000005	<0.000005	<0.000005
78	フェニトロチオン (MEP)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
80	フェリムゾン	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
81	フェンチオン (MPP)	LC-MS/MS	0.006	0.00006	<0.00006	<0.00006
82	フェントエート (PAP)	固相抽出-GC/MS	0.007	0.00007	<0.00007	<0.00007
83	フェントラザミド	LC-MS/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
84	フサライド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
85	ブタクロール	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
86	ブタミホス	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
87	ブプロフェジン	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
88	フルアジナム	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
89	プレチラクロール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
90	プロシミドン	固相抽出-GC/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
92	プロピコナゾール	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロビザミド	固相抽出-GC/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
96	ベノミル	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾビシクロン	LC-MS/MS	0.09	0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	LC-MS/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン	LC-MS/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン	固相抽出-GC/MS	0.3	0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ	LC-MS/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	固相抽出-GC/MS	0.01	0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート	固相抽出-GC/MS	0.07	0.0007	<0.0007	<0.0007
105	ホスチアゼート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.0001	<0.0001	<0.0001
106	マラチオン (マラソン)	固相抽出-GC/MS	0.7	0.007	<0.007	<0.007
107	メコプロップ (MCP)	LC-MS/MS	0.05	0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル	LC-MS/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル	固相抽出-GC/MS	0.2	0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン (DMTP)	LC-MS/MS	0.004	0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン	固相抽出-GC/MS	0.04	0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン	固相抽出-GC/MS	0.03	0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット	固相抽出-GC/MS	0.02	0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メブロニル	固相抽出-GC/MS	0.1	0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート	固相抽出-GC/MS	0.005	0.00005	<0.00005	<0.00005
検出指標値(検出値／目標値)の総和		目標値：1以下(検出指標値の総和として)			0.040	0.000