

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年4月

		採 水	水 温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	p H値	濁 度	総アル カリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	月	8:46	11.3					7.8	1.8	
2	火	8:38	10.3	40	68	9.1	0.06	7.6	1.2	37.1
3	水	8:49	10.4					7.7	1.0	
4	木	8:46	11.3					7.7	1.7	
5	金	8:45	11.5					7.9	2.1	
6	土	8:00	11.3					7.9	1.1	
7	日	8:00	11.5					8.0	1.0	
8	月	8:46	12.0					7.8	0.7	
9	火	9:00	14.0	41	69	8.6	0.11	8.1	2.1	39.9
10	水	8:46	12.1					7.8	1.6	
11	木	8:47	11.3					7.7	0.7	
12	金	8:45	12.1					7.8	0.8	
13	土	8:00	13.1					8.1	1.7	
14	日	8:00	12.2					7.6	0.9	
15	月	8:49	12.6					7.6	0.7	
16	火	9:20	13.9	42	70	9.5	<0.03	7.9	0.6	
17	水	8:46	13.7					7.7	0.7	
18	木	8:46	13.7					7.8	0.5	
19	金	8:46	14.5					8.1	0.5	
20	土	8:00	13.9					7.9	0.6	
21	日	8:00	14.3					7.8	0.6	
22	月	8:45	14.2					7.6	0.6	
23	火	8:43	14.0	38	68	9.0	0.03	7.7	0.5	35.6
24	水	8:46	14.2					7.7	0.6	
25	木	8:45	14.4					7.9	0.4	
26	金	8:45	13.5					7.6	0.6	
27	土	8:00	14.3					7.7	0.6	
28	日	8:00	14.9					7.8	1.1	
29	月	8:00	15.3					7.9	0.9	
30	火	8:10	14.1	38	66	9.0	0.05	7.7	1.1	35.6
-	-									
平 均		—	13.0	40	68	9.0	0.05	7.8	1.0	37.1
最 高		—	15.3	42	70	9.5	0.11	8.1	2.1	39.9
最 低		—	10.3	38	66	8.6	<0.03	7.6	0.4	35.6
記 事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年5月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年6月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年7月

		採 水	水 温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁 度	総アル カリ度
日	曜	時 : 分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	月	8:59	24.3					8.3	0.9	
2	火	8:48	24.0	42	66	8.0	0.08	7.8	1.1	37.8
3	水	8:46	24.1					7.9	0.9	
4	木	8:45	24.9					7.9	0.9	
5	金	8:44	25.1					7.9	1.0	
6	土	8:00	26.4					8.4	0.9	
7	日	8:00	26.1					8.0	0.9	
8	月	8:45	27.5	40	68	8.4	0.05	8.1	0.7	35.8
9	火	8:40	26.9					7.7	0.9	
10	水	8:44	26.6					7.5	0.8	
11	木	8:46	26.9					7.8	0.5	
12	金	8:46	26.7					7.8	0.5	
13	土	8:00	26.3					7.9	0.8	
14	日	8:00	26.2					7.7	0.7	
15	月	8:00	26.2					7.9	0.7	
16	火	8:46	25.3	41	70	7.7	0.09	7.4	1.3	36.4
17	水	8:40	25.9					7.8	2.6	
18	木	9:40	26.4					8.0	2.8	
19	金	8:47	27.5					8.3	1.5	
20	土	8:00	28.2					8.3	1.0	
21	日	8:00	27.2					7.7	1.5	
22	月	8:41	28.3	38	64	7.8	0.06	7.9	0.8	34.9
23	火	8:38	28.9					8.0	0.5	
24	水	8:36	28.9					7.8	0.6	
25	木	8:42	28.8					7.9	0.5	
26	金	8:24	28.3					7.7	0.6	
27	土	8:00	29.0					8.1	0.5	
28	日	8:00	28.8					7.8	0.8	
29	月	8:38	28.9	39	68	8.5	0.06	7.7	0.7	35.6
30	火	8:39	29.7					7.8	0.8	
31	水	8:36	29.3					7.9	0.7	
平 均		—	27.0	41	68	8.0	0.07	7.9	0.9	36.1
最 高		—	29.7	42	70	8.4	0.09	8.4	2.8	37.8
最 低		—	24.0	40	66	7.7	0.05	7.4	0.5	34.9
記 事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年8月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年9月

		採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	日	8:00	28.0					7.6	0.8	
2	月	8:51	28.1					7.6	0.7	
3	火	8:38	28.4	36	65	8.3	0.05	7.6	0.6	34.3
4	水	8:52	28.1					7.6	0.9	
5	木	8:37	28.4					7.6	0.8	
6	金	8:43	28.4					7.6	0.7	
7	土	8:00	28.6					7.6	0.6	
8	日	8:00	28.9					7.6	0.6	
9	月	8:42	29.4	37	68	8.3	0.03	7.6	0.7	34.4
10	火	8:46	29.1					7.6	0.6	
11	水	8:45	29.1					7.7	0.5	
12	木	8:40	29.6					7.7	0.4	
13	金	8:38	29.8					7.7	0.4	
14	土	8:00	29.8					7.7	0.5	
15	日	8:00	29.7					7.6	0.5	
16	月	8:00	29.7					7.8	0.6	
17	火	8:46	29.7	37	67	8.4	0.04	7.7	0.5	35.0
18	水	8:44	30.0					7.7	0.5	
19	木	8:41	30.2					7.8	0.4	
20	金	8:39	30.1					7.6	0.5	
21	土	8:00	30.2					7.8	0.5	
22	日	8:00	29.8					7.7	0.5	
23	月	8:00	27.7					7.5	2.5	
24	火	8:38	27.9	36	68	8.7	0.04	7.6	1.0	35.4
25	水	8:41	27.4					7.7	0.7	
26	木	8:37	27.6					7.7	0.6	
27	金	8:41	27.8					7.6	0.6	
28	土	8:00	27.5					7.5	1.0	
29	日	8:00	26.9					7.6	0.9	
30	月	8:37	26.8					7.6	0.6	
-	-									
平均		—	28.8	37	67	8.4	0.04	7.6	0.7	34.8
最高		—	30.2	37	68	8.7	0.05	7.8	2.5	35.4
最低		—	26.8	36	65	8.3	0.03	7.5	0.4	34.3
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年10月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年11月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和6年12月

		探水	水温	硬度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁度	総アル カリ度
日	曜	時刻	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	日	8:00	13.2					7.9	1.1	
2	月	8:42	13.7					7.9	0.7	
3	火	8:48	13.6	40	65	9.0	0.04	8.0	0.7	36.1
4	水	8:45	14.1					8.0	0.7	
5	木	8:44	13.4					7.9	0.9	
6	金	8:49	12.6					7.9	0.8	
7	土	8:00	13.1					7.9	0.8	
8	日	8:00	12.6					7.9	1.0	
9	月	8:45	12.0	39	66	9.1	0.07	7.8	1.1	35.6
10	火	8:37	12.2					7.8	0.8	
11	水	8:44	12.1					7.9	0.7	
12	木	8:44	11.1					7.9	1.3	
13	金	8:45	10.8					7.9	0.7	
14	土	8:00	11.3					7.8	1.2	
15	日	8:00	10.2					7.8	1.0	
16	月	8:44	10.6	40	65	8.8	0.05	7.8	0.8	36.3
17	火	8:49	11.1					7.8	0.6	
18	水	8:45	11.0					7.8	0.6	
19	木	8:44	11.0					7.8	0.9	
20	金	8:44	9.8					7.9	0.8	
21	土	8:00	10.3					7.9	0.6	
22	日	8:00	10.4					7.8	0.7	
23	月	8:28	9.3	39	66	9.0	0.06	7.8	1.0	35.3
24	火	8:43	9.6					7.8	0.9	
25	水	8:45	9.5					7.8	0.8	
26	木	8:38	10.1					7.8	0.6	
27	金	8:36	10.2					7.7	0.7	
28	土	8:00	9.4					7.8	0.9	
29	日	8:00	8.9					7.8	0.8	
30	月	8:00	9.1					7.8	0.7	
31	火	8:00	9.3					7.8	0.6	
平均		—	11.1	40	66	9.0	0.06	7.8	0.8	35.8
最高		—	14.1	40	66	9.1	0.07	8.0	1.3	36.3
最低		—	8.9	39	65	8.8	0.04	7.7	0.6	35.3
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年1月

[illegible]

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場 (工業用水)

令和7年2月

		採 水	水 温	硬 度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁 度	総アル カリ度
日	曜	時 刻	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	土	8:00	7.0					7.7	1.1	
2	日	8:00	7.8					7.7	0.8	
3	月	8:49	8.1					7.7	0.7	
4	火	8:55	7.9	38	69	9.0	0.04	7.7	0.9	34.6
5	水	8:43	6.4					7.8	1.5	
6	木	8:47	6.0					7.8	1.7	
7	金	8:45	5.6					7.8	1.8	
8	土	8:00	5.5					7.8	6.1	
9	日	8:00	5.7					7.8	2.4	
10	月	8:46	5.5					7.8	1.9	
11	火	8:00	6.3					7.8	2.3	
12	水	8:40	5.7	39	71	9.9	0.06	7.8	1.5	35.0
13	木	8:46	6.3					7.7	2.1	
14	金	8:48	6.1					7.8	1.8	
15	土	8:00	6.6					7.7	1.8	
16	日	8:00	7.8					7.7	0.9	
17	月	8:45	8.2	41	72	9.5	0.04	7.7	0.8	36.7
18	火	8:39	7.3					7.8	3.4	
19	水	8:48	5.9					7.8	2.4	
20	木	8:20	5.5					7.9	2.2	
21	金	8:45	5.9					7.8	1.2	
22	土	8:00	5.4					7.7	0.8	
23	日	8:00	5.5					7.8	0.3	
24	月	8:00	5.2					7.8	1.0	
25	火	8:23	5.8	40	71	10	0.04	7.8	1.1	35.8
26	水	8:46	6.6					7.8	1.0	
27	木	8:45	6.7					7.8	0.9	
28	金	8:23	7.3					7.8	0.9	
-	-									
-	-									
-	-									
平 均		—	6.4	40	71	9.6	0.05	7.8	1.6	35.5
最 高		—	8.2	41	72	10	0.06	7.9	6.1	36.7
最 低		—	5.2	38	69	9.0	0.04	7.7	0.3	34.6
記 事										