

No.	資料名	タイトル	該当箇所								質問内容	回答
			頁	数	数	(数)	カナ	(加)	数	英字		
152	要求水準書等	F-01 電気設備計画	44	第4	7	(2)		(ソ)			<p>防犯セキュリティ設備について「【見積条件】非接触式カードリーダーおよび電気錠を10箇所見込み」とありますが、事業敷地全域で10箇所見込むとの理解で宜しいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。 ただし、事業者提案によるレイアウトおよび動線計画に基づくものとしてください。</p> <p>【8月8日修正】 G-06 ルームデータシートにおいて、入退室カードリーダー「○」印を14室としており、かつ、G-07諸室と件書において、更衣室(女子・男子)については出入口が2箇所としていますので、16箇所見込んでください。要求水準書を修正します。</p>