水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和7年4月

		採　水 時　刻	水　温	硬　度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁　　度	総アル カリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	8:20	10.2					7.8	1.1	
2	水	13:24	10.6	41	71	9.5	<0.03	7.7	0.9	35.8
3	木	8:21	10.5					7.7	0.8	
4	金	8:24	10.9					7.9	0.9	
5	土	8:00	10.4					7.8	1.1	
6	日	8:00	11.1					7.7	0.8	
7	月	8:23	11.5					7.8	1.0	
8	火	8:35	11.2					7.7	0.9	
9	水	8:35	12.4	42	71	10	<0.03	7.8	0.9	37.3
10	木	8:24	12.2					7.7	0.9	
11	金	8:24	12.1					7.6	0.8	
12	土	8:00	12.9					7.9	0.9	
13	日	8:00	12.7					7.6	0.8	
14	月	13:28	12.5					7.8	1.3	
15	火	8:44	12.6	41	70	9.4	0.06	7.7	0.9	36.4
16	水	8:36	12.0					7.7	0.8	
17	木	8:23	12.6					7.7	0.9	
18	金	8:22	13.6					7.7	0.7	
19	土	8:00	14.5					7.7	0.8	
20	日	8:00	15.2					7.7	0.7	
21	月	8:21	15.5	39	69	9.2	0.03	7.7	0.7	35.9
22	火	9:00	14.2					7.6	0.7	
23	水	8:24	13.6					7.6	0.5	
24	木	8:25	14.7					7.7	0.6	
25	金	8:24	13.9					7.7	0.6	
26	土	8:00	14.3					7.7	1.3	
27	日	8:00	13.6					7.6	1.2	
28	月	8:25	14.2	38	67	9.1	<0.03	7.7	1.1	34.4
29	火	8:00	14.1					7.7	1.4	
30	水	8:24	14.2					7.7	1.2	
－	－									
平　均		―	12.8	40	70	9.4	0.05	7.7	0.9	36.0
最　高		―	15.5	42	71	10	0.06	7.9	1.4	37.3
最　低		―	10.2	38	67	9.1	<0.03	7.6	0.5	34.4
記　事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和７年５月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	木	8:45	14.5					7.7	1.5	
2	金	8:23	14.3	39	64	9.0	0.04	7.6	1.3	34.7
3	土	8:00	14.6					7.7	1.5	
4	日	8:00	14.9					7.7	1.3	
5	月	8:00	14.4					7.6	1.5	
6	火	8:00	15.4					7.8	2.6	
7	水	8:25	15.3					7.8	2.0	
8	木	8:25	15.2					7.8	2.0	
9	金	8:24	15.6					7.6	4.5	
10	土	8:00	15.5					7.6	2.4	
11	日	8:00	16.2					7.7	2.5	
12	月	8:39	15.1					7.5	1.4	
13	火	8:43	15.7	39	66	8.9	0.08	7.6	2.4	34.6
14	水	8:38	16.1					7.6	2.0	
15	木	8:25	16.3					7.8	1.6	
16	金	8:23	16.4					7.8	1.3	
17	土	8:00	16.7					7.9	1.4	
18	日	8:00	19.0					8.1	2.0	
19	月	8:25	19.2	40	70	9.1	0.05	8.0	1.6	36.6
20	火	8:40	18.2					7.8	1.3	
21	水	8:24	19.4					7.8	1.4	
22	木	8:23	19.3					7.9	1.3	
23	金	8:23	20.6					7.6	3.1	
24	土	8:00	19.2					8.0	1.3	
25	日	8:00	18.4					7.8	1.3	
26	月	8:37	18.2	41	72	9.7	0.07	7.8	1.5	37.0
27	火	8:25	17.9					7.7	2.1	
28	水	8:23	17.8					7.9	1.5	
29	木	8:23	18.5					7.9	2.1	
30	金	8:24	18.6					8.4	1.5	
31	土	8:00	19.6					8.2	2.2	
平均		―	17.0	40	68	9.2	0.06	7.8	1.9	35.7
最高		―	20.6	41	72	9.7	0.08	8.4	4.5	37.0
最低		―	14.3	39	64	8.9	0.04	7.5	1.3	34.6
記事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和7年6月

		採　水 時　刻	水　温	硬　度	蒸発 残留物	塩素 イオン	鉄 イオン	pH値	濁　　度	総アル カリ度
日	曜	時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	日	8:00	19.2					7.8	3.6	
2	月	8:28	18.2	37	67	9.0	0.03	8.2	1.4	34.8
3	火	8:44	18.1					8.1	1.5	
4	水	8:22	18.4					8.1	1.9	
5	木	8:40	18.3					8.3	1.4	
6	金	8:22	18.7					8.4	1.7	
7	土	8:00	19.2					8.5	1.6	
8	日	8:00	19.7					8.5	1.8	
9	月	8:40	20.1					8.9	1.5	
10	火	8:28	20.9	37	65	8.9	<0.03	8.9	1.1	34.4
11	水	8:23	20.7					8.7	2.0	
12	木	8:23	20.4					7.9	6.9	
13	金	8:25	19.6					7.8	6.0	
14	土	8:00	20.0					7.9	3.8	
15	日	8:00	20.7					8.5	2.5	
16	月	8:26	20.8	38	68	8.4	0.09	8.3	2.4	36.3
17	火	8:41	22.3					8.0	2.2	
18	水	8:23	22.9					8.2	1.9	
19	木	8:24	23.2					8.5	1.7	
20	金	8:25	22.8					7.8	2.1	
21	土	8:00	23.5					8.4	1.8	
22	日	8:00	25.1					8.4	1.4	
23	月	8:24	25.6	38	63	8.7	0.04	8.4	1.1	35.0
24	火	8:39	23.9					7.8	2.4	
25	水	8:24	24.4					7.7	1.9	
26	木	8:26	24.2					7.7	2.2	
27	金	8:23	24.6					7.9	2.4	
28	土	8:00	23.4					8.2	1.7	
29	日	8:00	24.9					8.0	2.3	
30	月	8:24	25.8					8.3	1.7	
－	－									
平　均		―	21.7	38	66	8.8	0.04	8.2	2.3	35.1
最　高		―	25.8	38	68	9.0	0.09	8.9	6.9	36.3
最　低		―	18.1	37	63	8.4	<0.03	7.7	1.1	34.4
記　事										

水道施設管理集計表（水質検査等）

彦根浄水場　（工業用水）　　令和７年７月

日	曜	採水時刻	水温	硬度	蒸発残留物	塩素イオン	鉄イオン	pH値	濁度	総アルカリ度
		時：分	℃	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		度	mg/L
1	火	8:00	19.2	36	69	9.0	0.04	7.8	3.6	34.3
2	水	8:23	26.5					8.4	1.4	
3	木	8:24	27.4					8.4	1.1	
4	金	8:23	25.9					8.1	1.5	
5	土	8:00	26.7					7.8	1.6	
6	日	8:00	26.0					7.9	1.6	
7	月	8:22	26.8	37	66	9.0	<0.03	8.0	1.6	35.8
8	火	8:39	28.5					8.1	1.1	
9	水	8:21	29.1					8.1	1.1	
10	木	8:23	29.4					8.1	1.0	
11	金	8:42	28.7					7.4	1.8	
12	土	8:00	29.7					7.8	1.3	
13	日	8:00	29.5					7.9	1.3	
14	月	8:25	29.3	37	68	8.9	<0.03	7.9	1.4	34.6
15	火	8:26	28.9					8.0	1.3	
16	水	8:25	28.7					8.0	1.3	
17	木	8:23	28.3					7.9	1.6	
18	金	8:22	28.0	36	65	9.0	<0.03	7.9	1.4	35.5
19	土	8:00	27.8					8.0	1.1	
20	日	8:00	27.4					7.9	1.3	
21	月	8:00	27.9					7.9	1.3	
22	火	8:26	28.1					7.7	1.5	
23	水	8:39	29.1					7.9	1.1	
24	木	8:23	29.1					7.7	1.1	
25	金	8:25	29.1					7.9	0.9	
26	土	8:00	29.9					7.8	1.3	
27	日	8:00	29.3					7.9	1.0	
28	月	8:23	30.1	36	66	9.0	<0.03	7.8	1.1	35.0
29	火	8:37	30.4					7.8	1.1	
30	水	8:23	30.6					7.8	1.0	
31	木	8:24	30.8					7.7	1.0	
平均		―	28.3	36	67	9.0	0.04	7.9	1.3	35.0
最高		―	30.8	37	69	9.0	<0.03	8.4	3.6	35.8
最低		―	19.2	36	65	8.9	<0.03	7.4	0.9	34.3
記事										