

令和8年6月度 要検討PFAS測定結果

単位：ng/L

採水日：令和8年6月9日,10日*

	吉川浄水場 原水	吉川浄水場 1,2系浄水池	吉川浄水場 3系浄水池	馬淵浄水場 原水	馬淵浄水場 浄水池	水口浄水場 原水*	水口浄水場 浄水池
PFBA	4	3	3	<2	<2	3	6
PFPeA	13	8	7	8	5	13	8
PFHxA	8	7	7	6	5	7	6
PFHpA	6	4	4	5	3	7	6
PFNA	2	2	2	<2	<2	<2	<2
PFBS	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
PFHxS	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
HFPO-DA	2	4	6	4	3	2	4